

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.05.2024 23	24,00	52,66	47,10	5,56	72,697	65,284	7,413	0,391	0,282	0,656
23.05.2024 23	24,00	52,14	46,73	5,41	72,153	65,409	6,744	0,392	0,282	0,617
24.05.2024 23	24,00	51,35	45,97	5,38	72,091	65,444	6,647	0,388	0,279	0,607
25.05.2024 23	24,00	51,12	45,75	5,37	72,326	65,379	6,946	0,395	0,286	0,617
26.05.2024 23	24,00	51,01	45,73	5,28	73,153	65,278	7,875	0,394	0,285	0,650
27.05.2024 23	24,00	51,22	46,00	5,22	73,238	65,230	8,007	0,395	0,287	0,651
28.05.2024 23	24,00	51,02	45,74	5,28	72,741	65,501	7,240	0,396	0,287	0,621
29.05.2024 23	24,00	51,42	46,27	5,15	72,628	65,573	7,054	0,393	0,283	0,610
30.05.2024 23	24,00	50,51	45,46	5,05	72,660	65,432	7,228	0,395	0,287	0,602
31.05.2024 23	24,00	51,10	45,94	5,16	72,665	65,501	7,164	0,394	0,285	0,609
01.06.2024 23	24,00	51,35	46,29	5,07	73,553	66,302	7,252	0,395	0,283	0,617
02.06.2024 23	24,00	52,04	46,94	5,10	75,463	67,235	8,229	0,399	0,285	0,668
03.06.2024 23	24,00	52,44	47,47	4,96	74,903	67,161	7,742	0,400	0,285	0,642
04.06.2024 23	24,00	52,62	47,45	5,18	70,960	64,751	6,209	0,392	0,286	0,581
05.06.2024 23	24,00	50,70	45,92	4,78	71,410	64,614	6,796	0,382	0,277	0,568
06.06.2024 23	24,00	51,46	46,52	4,95	71,182	64,752	6,430	0,388	0,282	0,568
07.06.2024 23	24,00	42,83	40,04	2,79	51,750	46,895	4,855	0,379	0,276	0,309
08.06.2024 23	24,00	51,19	46,32	4,88	71,419	64,788	6,631	0,389	0,283	0,570
09.06.2024 23	24,00	51,52	46,74	4,78	72,685	65,448	7,237	0,390	0,281	0,595
10.06.2024 23	24,00	51,37	46,46	4,91	71,224	64,634	6,590	0,386	0,280	0,572
11.06.2024 23	24,00	51,67	46,78	4,89	71,369	65,224	6,145	0,392	0,284	0,555
12.06.2024 23	24,00	52,72	47,79	4,93	72,378	64,902	7,477	0,388	0,281	0,620
13.06.2024 23	24,00	35,09	33,45	1,64	72,283	64,398	7,886	0,379	0,278	0,305
14.06.2024 23	24,00	48,25	44,33	3,92	71,967	64,851	7,116	0,389	0,283	0,519
15.06.2024 23	24,00	48,91	44,96	3,96	72,693	64,788	7,906	0,390	0,284	0,554
16.06.2024 23	24,00	47,60	43,91	3,69	73,975	64,419	9,556	0,382	0,278	0,587
17.06.2024 23	24,00	47,32	43,64	3,69	72,589	64,720	7,869	0,391	0,286	0,522
18.06.2024 23	24,00	48,58	44,64	3,93	72,110	64,792	7,317	0,387	0,282	0,528
19.06.2024 23	24,00	49,13	45,19	3,94	71,948	64,791	7,157	0,393	0,287	0,525
20.06.2024 23	24,00	49,87	45,81	4,05	71,618	65,009	6,609	0,397	0,291	0,517
Среднее	24,00	50,01	45,38	4,63	71,794	64,617	7,178	0,391	0,283	0,572
Итого	720,00				2153,830	1938,504	215,327			17,163

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.05.2024	4939,961	4419,446	45,581
20.06.2024	7093,791	6357,949	62,743

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru