

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.07.2024 по 21.08.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.07.2024 23	24,00	52,05	45,90	6,15	43,737	36,327	7,410	0,435	0,382	0,497
23.07.2024 23	24,00	52,75	46,36	6,39	47,238	40,431	6,807	0,434	0,388	0,537
24.07.2024 23	24,00	51,99	45,70	6,29	48,172	40,191	7,982	0,441	0,398	0,576
25.07.2024 23	24,00	51,98	45,72	6,26	48,422	40,387	8,035	0,441	0,401	0,578
26.07.2024 23	24,00	46,17	41,70	4,46	37,070	32,350	4,720	0,439	0,397	0,328
27.07.2024 23	24,00	27,60	25,94	1,65	0,035	1,075	-1,040	0,229	0,041	-0,016
28.07.2024 23	24,00	26,31	25,16	1,15	0,000	0,603	-0,603	0,125	0,013	-0,009
29.07.2024 23	24,00	41,71	35,53	6,18	3,358	2,518	0,841	0,455	0,301	0,034
30.07.2024 23	24,00	49,90	45,85	4,05	49,039	39,045	9,994	0,426	0,382	0,553
31.07.2024 23	24,00	55,71	48,21	7,50	48,322	41,652	6,670	0,421	0,382	0,602
01.08.2024 23	24,00	55,64	48,23	7,41	48,921	41,508	7,414	0,414	0,375	0,631
02.08.2024 23	24,00	55,82	48,46	7,36	49,086	41,470	7,615	0,413	0,374	0,639
03.08.2024 23	24,00	56,08	48,63	7,45	48,741	41,544	7,197	0,414	0,375	0,626
04.08.2024 23	24,00	55,78	48,48	7,30	49,060	41,422	7,638	0,412	0,373	0,636
05.08.2024 23	24,00	55,82	48,57	7,24	49,069	41,404	7,665	0,413	0,373	0,635
06.08.2024 23	24,00	56,02	48,70	7,32	48,163	42,019	6,144	0,420	0,380	0,576
07.08.2024 23	24,00	56,14	48,79	7,35	49,032	42,380	6,653	0,423	0,382	0,603
08.08.2024 23	24,00	50,95	45,10	5,85	49,727	42,202	7,525	0,417	0,379	0,547
09.08.2024 23	24,00	55,52	48,31	7,21	48,761	41,915	6,845	0,419	0,379	0,598
10.08.2024 23	24,00	54,47	47,70	6,77	48,515	41,921	6,594	0,414	0,375	0,564
11.08.2024 23	24,00	53,97	47,42	6,56	49,550	41,718	7,832	0,414	0,375	0,604
12.08.2024 23	24,00	53,56	46,97	6,59	48,324	41,846	6,477	0,413	0,374	0,545
13.08.2024 23	24,00	54,51	47,62	6,90	48,977	42,571	6,406	0,426	0,385	0,565
14.08.2024 23	24,00	54,32	47,92	6,40	46,947	40,660	6,287	0,421	0,379	0,526
15.08.2024 23	24,00	54,55	47,53	7,03	48,777	42,277	6,500	0,421	0,381	0,574
16.08.2024 23	24,00	54,50	47,36	7,14	48,008	42,286	5,722	0,421	0,381	0,542
17.08.2024 23	24,00	54,21	47,37	6,84	49,004	42,210	6,794	0,420	0,380	0,577
18.08.2024 23	24,00	53,96	47,31	6,65	49,737	42,096	7,641	0,417	0,377	0,603
19.08.2024 23	24,00	53,40	46,90	6,51	49,109	41,888	7,221	0,414	0,374	0,573
20.08.2024 23	24,00	53,93	47,30	6,63	48,203	41,617	6,586	0,414	0,374	0,553
21.08.2024 23	24,00	54,22	47,52	6,70	48,236	41,633	6,602	0,412	0,373	0,557
Среднее	24,00	51,73	45,43	6,30	43,527	37,199	6,328	0,406	0,355	0,515
Итого	744,00				1349,341	1153,167	196,174			15,953

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.07.2024	9217,864	8261,780	80,101
21.08.2024	10567,205	9414,947	96,054

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru