

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: ТСЖ "Морьяк"

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 21

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Номер прибора: 1002471

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	
19.02.2022 23	24,00	61,09	48,93	12,16	95,690	1,162
20.02.2022 23	24,00	61,45	49,18	12,27	95,790	1,174
21.02.2022 23	24,00	63,31	50,34	12,97	95,793	1,242
22.02.2022 23	24,00	63,17	50,38	12,79	95,917	1,226
23.02.2022 23	24,00	62,94	50,53	12,41	96,813	1,201
24.02.2022 23	24,00	60,47	49,15	11,32	96,038	1,086
25.02.2022 23	24,00	43,46	37,81	5,65	94,725	0,531
26.02.2022 23	24,00	37,23	32,76	4,47	90,868	0,404
27.02.2022 23	24,00	56,20	45,37	10,83	93,524	1,012
28.02.2022 23	24,00	59,48	47,68	11,80	93,429	1,102
01.03.2022 23	24,00	55,57	45,21	10,36	93,016	0,962
02.03.2022 23	24,00	58,37	46,83	11,54	92,981	1,071
03.03.2022 23	24,00	59,09	47,55	11,54	92,750	1,070
04.03.2022 23	24,00	58,75	47,13	11,62	92,186	1,071
05.03.2022 23	24,00	59,60	47,48	12,12	91,771	1,112
06.03.2022 23	24,00	59,81	47,57	12,24	91,909	1,124
07.03.2022 23	24,00	60,83	48,14	12,69	91,957	1,166
08.03.2022 23	24,00	59,85	47,44	12,41	91,396	1,133
09.03.2022 23	24,00	62,68	49,14	13,54	91,209	1,233
10.03.2022 23	24,00	62,65	49,26	13,39	92,135	1,231
11.03.2022 23	24,00	63,53	49,68	13,85	90,980	1,258
12.03.2022 23	24,00	61,80	48,39	13,41	89,394	1,198
13.03.2022 23	24,00	62,34	48,67	13,67	89,576	1,223
14.03.2022 23	24,00	62,40	46,79	15,61	81,172	1,127
15.03.2022 23	24,00	64,40	49,54	14,86	89,796	1,331
16.03.2022 23	24,00	65,50	50,51	14,99	89,833	1,345
17.03.2022 23	24,00	68,59	52,38	16,21	89,879	1,456
18.03.2022 23	24,00	69,28	52,92	16,36	90,343	1,478
19.03.2022 23	24,00	65,43	50,54	14,89	90,276	1,343
20.03.2022 23	24,00	64,45	50,07	14,38	91,032	1,309
21.03.2022 23	24,00	65,35	51,01	14,34	92,014	1,318
Среднее	24,00	60,62	48,01	12,60	92,071	1,152
Итого	744,00				2854,192	35,700

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	Q, Гкал
19.02.2022	51592,153	704,266
21.03.2022	54446,345	739,966

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru