

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 01.11.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Мира, д. 84

Номер прибора: 200581

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2024 23	24,00	0,00	17,37	16,99	0,38	0,380	0,380	0,000	7,00	7,00	0,000
02.11.2024 23	24,00	0,00	35,41	25,56	9,85	4,340	4,340	0,000	7,00	7,00	0,043
03.11.2024 23	24,00	0,00	46,77	35,98	10,79	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
04.11.2024 23	24,00	0,00	46,42	35,39	11,03	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
05.11.2024 23	24,00	0,00	52,63	38,63	14,00	38,480	38,480	0,000	7,00	7,00	0,539
06.11.2024 23	24,00	0,00	53,43	38,65	14,78	87,230	87,230	0,000	7,00	7,00	1,289
07.11.2024 23	24,00	0,00	54,00	40,57	13,43	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
08.11.2024 23	24,00	0,00	52,84	39,58	13,26	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
09.11.2024 23	24,00	0,00	48,85	37,03	11,82	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
10.11.2024 23	24,00	0,00	47,84	37,07	10,77	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
11.11.2024 23	24,00	0,00	48,58	37,29	11,29	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
12.11.2024 23	24,00	0,00	48,79	37,33	11,46	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
13.11.2024 23	24,00	0,00	46,74	35,90	10,84	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
14.11.2024 23	24,00	0,00	52,23	39,13	13,10	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
15.11.2024 23	24,00	0,00	48,29	36,66	11,63	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
16.11.2024 23	24,00	0,00	51,61	37,89	13,72	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
17.11.2024 23	24,00	0,00	53,10	38,49	14,61	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
18.11.2024 23	24,00	0,00	52,24	38,24	14,00	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
19.11.2024 23	24,00	0,00	48,74	36,69	12,05	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
20.11.2024 23	24,00	0,00	46,62	35,65	10,97	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
21.11.2024 23	24,00	0,00	39,31	32,15	7,16	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
22.11.2024 23	24,00	0,00	45,12	35,09	10,03	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
23.11.2024 23	24,00	0,00	38,85	32,14	6,71	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
24.11.2024 23	24,00	0,00	50,88	37,70	13,18	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
Среднее	24,00	0,00	46,94	35,66	11,29	5,435	5,435	0,000	7,00	7,00	0,078
Итого	576,00	0,00				130,430	130,430	0,000			1,871

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru