

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.10.2024 по 24.11.2024

Потребитель: МБУ ДО ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко
Адрес: пгт.Новомихайловский, пер. Школьный, д. 6

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 00016745

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.10.2024 23	24,00	0,00	16,72	16,90	-0,18	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000
26.10.2024 23	24,00	0,00	16,61	16,82	-0,21	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000
27.10.2024 23	24,00	0,00	16,46	16,68	-0,22	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000
28.10.2024 23	24,00	0,00	16,26	16,49	-0,23	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000
29.10.2024 23	24,00	0,00	16,13	16,34	-0,21	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000
30.10.2024 23	24,00	0,00	16,11	16,29	-0,18	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000
31.10.2024 23	24,00	0,00	16,12	16,29	-0,17	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000
01.11.2024 23	24,00	0,00	16,53	16,53	0,00	0,000	0,000	0,000	5,00	5,00	0,000
02.11.2024 23	24,00	0,00	43,39	37,64	5,75	28,440	28,440	0,000	5,00	5,00	0,165
03.11.2024 23	24,00	0,00	47,68	42,76	4,92	76,290	76,290	0,000	5,00	5,00	0,373
04.11.2024 23	24,00	0,00	46,95	41,71	5,24	67,530	67,530	0,000	5,00	5,00	0,351
05.11.2024 23	24,00	0,00	46,30	41,79	4,51	76,140	76,140	0,000	5,00	5,00	0,346
06.11.2024 23	24,00	0,00	50,53	45,63	4,90	87,150	87,150	0,000	5,00	5,00	0,424
07.11.2024 23	24,00	0,00	48,08	44,37	3,71	108,580	108,580	0,000	5,00	5,00	0,401
08.11.2024 23	24,00	0,00	46,62	43,12	3,50	109,660	107,710	1,950	5,00	5,00	0,384
09.11.2024 23	24,00	0,00	48,70	45,10	3,60	113,500	112,720	0,780	5,00	5,00	0,410
10.11.2024 23	24,00	0,00	47,88	44,41	3,47	104,140	104,140	0,000	5,00	5,00	0,356
11.11.2024 23	24,00	0,00	48,12	44,19	3,93	95,700	95,700	0,000	5,00	5,00	0,378
12.11.2024 23	24,00	0,00	48,99	44,75	4,24	95,460	95,070	0,390	5,00	5,00	0,403
13.11.2024 23	24,00	0,00	54,62	49,63	4,99	99,650	97,700	1,950	5,00	5,00	0,497
14.11.2024 23	24,00	0,00	53,86	49,13	4,73	99,980	95,620	4,360	5,00	5,00	0,471
15.11.2024 23	24,00	0,00	48,94	44,53	4,41	84,160	79,800	4,360	5,00	5,00	0,369
16.11.2024 23	24,00	0,00	50,02	44,72	5,30	80,530	76,790	3,740	5,00	5,00	0,423
17.11.2024 23	24,00	0,00	53,91	47,97	5,94	84,980	79,880	5,100	5,00	5,00	0,503
18.11.2024 23	24,00	0,00	53,88	47,99	5,89	86,200	80,700	5,500	5,00	5,00	0,508
19.11.2024 23	24,00	0,00	49,66	44,90	4,76	89,290	83,670	5,620	5,00	5,00	0,426
20.11.2024 23	24,00	0,00	47,37	43,14	4,23	89,240	85,060	4,180	5,00	5,00	0,378
21.11.2024 23	24,00	0,00	39,92	37,18	2,74	90,760	86,930	3,830	5,00	5,00	0,248
22.11.2024 23	24,00	0,00	45,20	41,27	3,93	87,140	80,970	6,170	5,00	5,00	0,341
23.11.2024 23	24,00	0,00	39,63	37,20	2,43	99,950	99,950	0,000	5,00	5,00	0,236
24.11.2024 23	24,00	0,00	52,75	47,89	4,86	93,500	93,500	0,000	5,00	5,00	0,454
Среднее	24,00	0,00	40,13	36,88	3,24	66,064	64,517	1,546	5,00	5,00	0,285
Итого	744,00	0,00				2047,970	2000,040	47,930			8,845

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
25.10.2024	0,000	0,000	0,000	96,00	0,00
24.11.2024	2047,970	2000,040	8,845	840,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru