

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Амбулатория

Адрес: с. Агой, ул. Горная

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 290729

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	0,00	55,09	47,00	8,09	13,180	13,280	-0,100	6,00	5,50	0,105
23.03.2025 23	24,00	0,00	55,55	47,31	8,24	13,200	13,200	0,000	6,00	5,50	0,107
24.03.2025 23	24,00	0,00	54,60	46,61	7,99	13,600	13,750	-0,150	6,00	5,50	0,108
25.03.2025 23	24,00	0,00	51,15	44,58	6,57	14,170	14,220	-0,050	6,00	5,50	0,097
26.03.2025 23	24,00	0,00	51,84	45,22	6,62	11,210	11,360	-0,150	6,00	5,50	0,077
27.03.2025 23	20,00	4,00	43,31	38,60	4,71	12,210	12,700	-0,490	6,00	5,50	0,059
28.03.2025 23	24,00	0,00	38,14	35,11	3,03	15,500	16,260	-0,760	6,00	5,50	0,047
29.03.2025 23	23,00	1,00	36,64	34,01	2,63	14,590	16,170	-1,580	6,00	5,50	0,036
30.03.2025 23	24,00	0,00	39,67	36,67	3,00	13,940	16,510	-2,570	6,00	5,50	0,041
31.03.2025 23	24,00	0,00	54,11	47,97	6,14	10,850	13,350	-2,500	6,00	5,50	0,072
01.04.2025 23	24,00	0,00	46,70	42,09	4,61	11,550	14,260	-2,710	6,00	5,50	0,057
02.04.2025 23	22,00	2,00	40,39	37,28	3,11	12,570	14,610	-2,040	6,00	5,50	0,039
03.04.2025 23	24,00	0,00	53,33	46,98	6,35	11,720	13,410	-1,690	6,00	5,50	0,072
04.04.2025 23	24,00	0,00	53,74	46,47	7,27	11,710	13,340	-1,630	6,00	5,50	0,084
05.04.2025 23	24,00	0,00	53,63	45,62	8,01	11,600	13,240	-1,640	6,00	5,50	0,096
06.04.2025 23	24,00	0,00	53,69	45,67	8,02	11,680	13,340	-1,660	6,00	5,50	0,096
07.04.2025 23	24,00	0,00	44,88	40,24	4,64	13,460	15,100	-1,640	6,00	5,50	0,064
08.04.2025 23	24,00	0,00	54,02	46,63	7,39	11,730	13,250	-1,520	6,00	5,50	0,085
09.04.2025 23	24,00	0,00	55,75	46,90	8,85	11,860	13,330	-1,470	6,00	5,50	0,103
10.04.2025 23	24,00	0,00	57,18	47,60	9,58	11,720	13,040	-1,320	6,00	5,50	0,113
11.04.2025 23	24,00	0,00	56,16	47,27	8,89	11,840	13,070	-1,230	6,00	5,50	0,108
12.04.2025 23	24,00	0,00	58,81	49,86	8,95	11,740	13,040	-1,300	6,00	5,50	0,104
13.04.2025 23	24,00	0,00	57,73	49,03	8,70	11,850	13,030	-1,180	6,00	5,50	0,104
14.04.2025 23	24,00	0,00	55,03	48,01	7,02	12,140	13,210	-1,070	6,00	5,50	0,084
15.04.2025 23	24,00	0,00	53,78	47,07	6,71	12,120	13,170	-1,050	6,00	5,50	0,082
16.04.2025 23	24,00	0,00	23,10	30,00	-6,90	0,630	0,720	-0,090	6,00	5,50	0,000
17.04.2025 23	15,00	9,00	19,82	22,36	-2,54	0,290	0,360	-0,070	6,00	5,50	0,000
18.04.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
19.04.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
20.04.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
Среднее	21,07	2,93	48,81	43,04	5,77	11,580	11,477	-1,055	6,00	5,50	0,068
Итого	632,00	88,00				312,660	344,320	-31,660			2,040

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	16513,710	16190,630	67,055	6407,00	921,00
20.04.2025	16826,370	16534,950	69,095	7039,00	1009,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru