

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 27.10.2024 по 24.11.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Амбулатория

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Агой, ул. Горная

Номер прибора: 290729

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
27.10.2024 23	0,00	24,00	16,91	17,14	-0,23	-	-	-	6,00	5,50	-
28.10.2024 23	0,00	24,00	16,70	16,94	-0,24	-	-	-	6,00	5,50	-
29.10.2024 23	0,00	24,00	16,70	16,94	-0,24	-	-	-	6,00	5,50	-
30.10.2024 23	0,00	24,00	17,02	17,30	-0,28	-	-	-	6,00	5,50	-
31.10.2024 23	0,00	24,00	17,33	17,61	-0,28	-	-	-	6,00	5,50	-
01.11.2024 23	0,00	24,00	33,91	36,37	-2,46	-	-	-	6,00	5,50	-
02.11.2024 23	0,00	24,00	50,31	53,97	-3,66	-	-	-	6,00	5,50	-
03.11.2024 23	0,00	24,00	51,54	55,15	-3,61	-	-	-	6,00	5,50	-
04.11.2024 23	0,00	24,00	55,18	59,31	-4,13	-	-	-	6,00	5,50	-
05.11.2024 23	0,00	24,00	56,07	61,00	-4,93	-	-	-	6,00	5,50	-
06.11.2024 23	0,00	24,00	55,93	61,45	-5,52	-	-	-	6,00	5,50	-
07.11.2024 23	0,00	24,00	49,99	54,24	-4,25	-	-	-	6,00	5,50	-
08.11.2024 23	0,00	24,00	50,07	53,73	-3,66	-	-	-	6,00	5,50	-
09.11.2024 23	0,00	24,00	52,12	55,87	-3,75	-	-	-	6,00	5,50	-
10.11.2024 23	0,00	24,00	51,00	54,62	-3,62	-	-	-	6,00	5,50	-
11.11.2024 23	0,00	24,00	50,53	54,17	-3,64	-	-	-	6,00	5,50	-
12.11.2024 23	0,00	24,00	51,10	54,95	-3,85	-	-	-	6,00	5,50	-
13.11.2024 23	0,00	24,00	51,53	55,77	-4,24	-	-	-	6,00	5,50	-
14.11.2024 23	0,00	24,00	50,57	54,81	-4,24	-	-	-	6,00	5,50	-
15.11.2024 23	0,00	24,00	49,34	52,16	-2,82	-	-	-	6,00	5,50	-
16.11.2024 23	0,00	24,00	52,34	55,71	-3,37	-	-	-	6,00	5,50	-
17.11.2024 23	0,00	24,00	57,10	62,23	-5,13	-	-	-	6,00	5,50	-
18.11.2024 23	0,00	24,00	53,75	58,60	-4,85	-	-	-	6,00	5,50	-
19.11.2024 23	0,00	24,00	50,40	54,41	-4,01	-	-	-	6,00	5,50	-
20.11.2024 23	0,00	24,00	52,14	56,22	-4,08	-	-	-	6,00	5,50	-
21.11.2024 23	0,00	24,00	50,50	53,83	-3,33	-	-	-	6,00	5,50	-
22.11.2024 23	0,00	24,00	50,72	53,93	-3,21	-	-	-	6,00	5,50	-
23.11.2024 23	0,00	24,00	51,39	54,48	-3,09	-	-	-	6,00	5,50	-
24.11.2024 23	0,00	24,00	55,32	58,98	-3,66	-	-	-	6,00	5,50	-
Среднее	0,00	24,00	45,43	48,69	-3,25		0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
Итого	0,00	696,00				0,000	0,000	0,000			0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
27.10.2024	15250,020	14889,640	54,432	4262,00	186,00
24.11.2024				4262,00	882,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru