

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Амбулатория
Адрес: с. Агой, ул. Горная

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 290729

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	22,00	2,00	64,91	52,91	12,00	12,600	13,140	-0,540	6,00	5,50	0,149
21.12.2024 23	24,00	0,00	62,63	50,89	11,74	14,150	14,410	-0,260	6,00	5,50	0,163
22.12.2024 23	24,00	0,00	55,92	46,80	9,12	15,070	15,120	-0,050	6,00	5,50	0,132
23.12.2024 23	24,00	0,00	54,27	46,10	8,17	15,290	15,290	0,000	6,00	5,50	0,120
24.12.2024 23	24,00	0,00	54,91	47,38	7,53	15,210	15,320	-0,110	6,00	5,50	0,114
25.12.2024 23	24,00	0,00	53,72	46,75	6,97	15,210	15,270	-0,060	6,00	5,50	0,105
26.12.2024 23	24,00	0,00	54,13	46,71	7,42	15,160	15,160	0,000	6,00	5,50	0,117
27.12.2024 23	24,00	0,00	54,82	45,85	8,97	15,130	15,190	-0,060	6,00	5,50	0,136
28.12.2024 23	24,00	0,00	55,73	47,03	8,70	15,010	15,060	-0,050	6,00	5,50	0,133
29.12.2024 23	24,00	0,00	58,31	49,51	8,80	14,670	14,770	-0,100	6,00	5,50	0,128
30.12.2024 23	24,00	0,00	56,92	48,20	8,72	14,670	14,720	-0,050	6,00	5,50	0,129
31.12.2024 23	24,00	0,00	57,99	48,15	9,84	14,630	14,780	-0,150	6,00	5,50	0,142
01.01.2025 23	24,00	0,00	53,76	45,50	8,26	15,300	15,300	0,000	6,00	5,50	0,120
02.01.2025 23	24,00	0,00	55,23	46,12	9,11	15,090	15,090	0,000	6,00	5,50	0,137
03.01.2025 23	24,00	0,00	57,90	47,77	10,13	14,700	14,750	-0,050	6,00	5,50	0,153
04.01.2025 23	24,00	0,00	53,86	45,27	8,59	15,270	15,270	0,000	6,00	5,50	0,126
05.01.2025 23	24,00	0,00	62,40	50,92	11,48	14,280	14,430	-0,150	6,00	5,50	0,162
06.01.2025 23	24,00	0,00	63,36	51,42	11,94	13,930	14,030	-0,100	6,00	5,50	0,166
07.01.2025 23	24,00	0,00	55,71	46,66	9,05	15,060	15,110	-0,050	6,00	5,50	0,132
08.01.2025 23	24,00	0,00	60,50	49,88	10,62	14,460	14,460	0,000	6,00	5,50	0,154
09.01.2025 23	24,00	0,00	59,90	50,36	9,54	14,540	14,590	-0,050	6,00	5,50	0,138
10.01.2025 23	24,00	0,00	60,10	51,19	8,91	14,320	14,370	-0,050	6,00	5,50	0,125
11.01.2025 23	24,00	0,00	58,78	50,77	8,01	14,500	14,550	-0,050	6,00	5,50	0,115
12.01.2025 23	24,00	0,00	58,91	50,57	8,34	14,470	14,470	0,000	6,00	5,50	0,119
13.01.2025 23	22,00	2,00	55,35	46,69	8,66	13,720	13,720	0,000	6,00	5,50	0,123
14.01.2025 23	24,00	0,00	58,87	48,77	10,10	14,150	14,200	-0,050	6,00	5,50	0,144
15.01.2025 23	24,00	0,00	59,65	48,34	11,31	14,290	14,340	-0,050	6,00	5,50	0,161
16.01.2025 23	24,00	0,00	62,01	50,33	11,68	13,920	13,970	-0,050	6,00	5,50	0,163
17.01.2025 23	24,00	0,00	60,00	47,88	12,12	14,000	14,000	0,000	6,00	5,50	0,171
18.01.2025 23	24,00	0,00	56,70	44,91	11,79	14,460	14,510	-0,050	6,00	5,50	0,170
19.01.2025 23	24,00	0,00	57,95	46,07	11,88	14,380	14,480	-0,100	6,00	5,50	0,171
Среднее	23,87	0,13	57,91	48,25	9,66	14,569	14,641	-0,072	6,00	5,50	0,139
Итого	740,00	4,00				451,640	453,870	-2,230			4,318

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.12.2024	15587,790	15261,440	57,456	4827,00	917,00
19.01.2025	16039,430	15715,310	61,774	5567,00	921,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru