

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Амбулатория

Адрес: с. Агой, ул. Горная

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 290729

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q	
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³		P2, кг/м³
20.01.2025 23	24,00	0,00	60,95	48,89	12,06	13,930	13,930	0,000	6,00	5,50	0,169
21.01.2025 23	24,00	0,00	60,92	50,22	10,70	13,690	13,730	-0,040	6,00	5,50	0,148
22.01.2025 23	24,00	0,00	62,50	51,38	11,12	13,670	13,670	0,000	6,00	5,50	0,152
23.01.2025 23	24,00	0,00	56,88	47,65	9,23	14,360	14,360	0,000	6,00	5,50	0,128
24.01.2025 23	24,00	0,00	54,05	45,42	8,63	14,780	14,780	0,000	6,00	5,50	0,123
25.01.2025 23	24,00	0,00	57,42	47,95	9,47	14,390	14,440	-0,050	6,00	5,50	0,136
26.01.2025 23	24,00	0,00	59,83	49,80	10,03	14,040	14,090	-0,050	6,00	5,50	0,142
27.01.2025 23	24,00	0,00	62,58	51,99	10,59	13,670	13,670	0,000	6,00	5,50	0,145
28.01.2025 23	24,00	0,00	63,62	52,03	11,59	13,590	13,590	0,000	6,00	5,50	0,157
29.01.2025 23	24,00	0,00	63,39	51,83	11,56	13,520	13,520	0,000	6,00	5,50	0,157
30.01.2025 23	24,00	0,00	62,69	52,65	10,04	13,530	13,530	0,000	6,00	5,50	0,134
31.01.2025 23	24,00	0,00	60,37	50,67	9,70	13,830	13,830	0,000	6,00	5,50	0,131
01.02.2025 23	24,00	0,00	59,08	50,03	9,05	14,070	14,070	0,000	6,00	5,50	0,130
02.02.2025 23	24,00	0,00	54,21	46,62	7,59	14,630	14,630	0,000	6,00	5,50	0,114
03.02.2025 23	24,00	0,00	54,18	45,80	8,38	14,550	14,550	0,000	6,00	5,50	0,121
04.02.2025 23	24,00	0,00	58,40	49,01	9,39	13,870	13,870	0,000	6,00	5,50	0,127
05.02.2025 23	24,00	0,00	63,94	52,49	11,45	13,280	13,280	0,000	6,00	5,50	0,151
06.02.2025 23	24,00	0,00	60,38	48,65	11,73	13,640	13,640	0,000	6,00	5,50	0,159
07.02.2025 23	24,00	0,00	62,53	49,50	13,03	13,310	13,310	0,000	6,00	5,50	0,175
08.02.2025 23	24,00	0,00	63,83	50,76	13,07	13,240	13,240	0,000	6,00	5,50	0,173
09.02.2025 23	24,00	0,00	64,23	50,78	13,45	13,070	13,070	0,000	6,00	5,50	0,176
10.02.2025 23	24,00	0,00	63,24	50,27	12,97	13,300	13,300	0,000	6,00	5,50	0,174
11.02.2025 23	24,00	0,00	61,94	49,92	12,02	13,440	13,440	0,000	6,00	5,50	0,162
12.02.2025 23	24,00	0,00	61,72	50,00	11,72	13,380	13,380	0,000	6,00	5,50	0,156
13.02.2025 23	24,00	0,00	60,84	49,20	11,64	13,490	13,490	0,000	6,00	5,50	0,158
14.02.2025 23	24,00	0,00	58,11	47,81	10,30	13,770	13,770	0,000	6,00	5,50	0,143
15.02.2025 23	24,00	0,00	54,76	45,98	8,78	14,100	14,100	0,000	6,00	5,50	0,121
16.02.2025 23	24,00	0,00	59,07	47,72	11,35	13,620	13,620	0,000	6,00	5,50	0,154
17.02.2025 23	24,00	0,00	70,83	53,71	17,12	12,220	12,220	0,000	6,00	5,50	0,210
Среднее	24,00	0,00	60,57	49,61	10,96	13,723	13,728	-0,005	6,00	5,50	0,149
Итого	696,00	0,00				397,980	398,120	-0,140			4,326

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.01.2025	16039,430	15715,310	61,774	5567,00	921,00
17.02.2025	16437,410	16113,430	66,100	6263,00	921,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru