

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 1

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2003641

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	55,75	47,41	8,34	313,315	314,525	-1,210	0,690	0,592	2,613
23.03.2025 23	24,00	56,31	47,77	8,54	313,519	314,771	-1,252	0,690	0,592	2,677
24.03.2025 23	24,00	56,64	47,96	8,68	317,316	318,652	-1,336	0,690	0,592	2,750
25.03.2025 23	24,00	53,31	45,74	7,57	317,237	318,362	-1,125	0,690	0,592	2,394
26.03.2025 23	24,00	48,84	43,84	5,00	257,694	258,556	-0,862	0,690	0,592	1,921
27.03.2025 23	22,28	44,91	39,57	5,34	290,803	291,463	-0,660	0,690	0,592	1,538
28.03.2025 23	24,00	40,26	36,58	3,68	314,693	315,192	-0,499	0,690	0,592	1,157
29.03.2025 23	24,00	38,40	34,99	3,41	316,255	316,693	-0,438	0,690	0,592	1,059
30.03.2025 23	24,00	41,54	37,05	4,49	314,219	314,790	-0,571	0,690	0,592	1,407
31.03.2025 23	24,00	54,75	47,00	7,75	308,738	309,833	-1,095	0,690	0,592	2,394
01.04.2025 23	24,00	47,97	42,09	5,88	303,175	303,968	-0,793	0,690	0,592	1,809
02.04.2025 23	22,67	42,09	37,85	4,24	295,681	296,207	-0,526	0,690	0,592	1,248
03.04.2025 23	24,00	54,11	46,35	7,76	308,241	309,327	-1,086	0,690	0,592	2,395
04.04.2025 23	24,00	54,39	46,68	7,71	308,890	309,976	-1,086	0,690	0,592	2,384
05.04.2025 23	24,00	54,33	46,51	7,82	305,842	306,931	-1,089	0,690	0,592	2,394
06.04.2025 23	24,00	54,35	46,54	7,81	308,206	309,302	-1,096	0,690	0,592	2,409
07.04.2025 23	24,00	46,90	41,18	5,72	312,946	313,716	-0,770	0,690	0,592	1,772
08.04.2025 23	24,00	54,68	46,64	8,04	305,593	306,715	-1,122	0,690	0,592	2,457
09.04.2025 23	24,00	56,67	47,83	8,84	309,321	310,606	-1,285	0,690	0,592	2,735
10.04.2025 23	24,00	58,20	48,92	9,28	308,885	310,258	-1,373	0,690	0,592	2,864
11.04.2025 23	24,00	56,98	48,05	8,93	305,727	307,015	-1,288	0,690	0,592	2,729
12.04.2025 23	24,00	60,10	50,24	9,86	313,083	314,605	-1,522	0,690	0,592	3,089
13.04.2025 23	24,00	58,77	49,49	9,28	313,199	314,613	-1,414	0,690	0,592	2,909
14.04.2025 23	24,00	55,77	47,48	8,29	312,814	314,020	-1,206	0,690	0,592	2,595
15.04.2025 23	24,00	54,44	46,62	7,82	307,498	308,598	-1,100	0,690	0,592	2,412
16.04.2025 23	24,00	24,68	32,10	-7,42	7,578	7,558	0,020	0,690	0,592	-0,060
17.04.2025 23	24,00	20,36	22,27	-1,91	2,596	2,594	0,002	0,690	0,592	-0,007
18.04.2025 23	24,00	19,21	20,14	-0,93	0,000	0,000	0,000	0,690	0,592	0,000
Среднее	23,89	48,74	42,67	6,07	274,752	275,673	-0,921	0,690	0,592	2,002
Итого	668,95				7693,064	7718,846	-25,782			56,044

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2025 23	107076,076	105791,745	1152,165
18.04.2025 23	114769,140	113510,591	1208,209

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru