

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 1

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2003641

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	23,17	66,34	54,28	12,06	296,510	298,409	-1,899	7,033	6,033	3,584
21.12.2024 23	24,00	63,96	52,73	11,23	307,108	308,895	-1,787	7,033	6,033	3,456
22.12.2024 23	24,00	56,67	47,88	8,79	304,979	306,242	-1,263	7,033	6,033	2,683
23.12.2024 23	24,00	54,87	46,50	8,37	305,071	306,238	-1,167	7,033	6,033	2,554
24.12.2024 23	24,00	55,55	47,06	8,49	305,459	306,659	-1,200	7,033	6,033	2,593
25.12.2024 23	23,98	54,32	46,25	8,07	305,251	306,371	-1,120	7,033	6,033	2,467
26.12.2024 23	13,10	54,79	46,43	8,36	168,319	168,961	-0,642	7,033	6,033	1,408
27.12.2024 23	8,99	55,12	46,54	8,58	114,658	115,110	-0,452	7,033	6,033	0,985
28.12.2024 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.12.2024 23	-	56,76	47,52	9,24	-	-	-	7,033	6,033	-
30.12.2024 23	15,00	56,14	47,30	8,84	193,724	194,521	-0,797	7,033	6,033	1,713
31.12.2024 23	7,22	62,59	51,34	11,25	93,685	94,216	-0,531	7,033	6,033	1,054
01.01.2025 23	18,83	54,43	46,05	8,38	241,329	242,248	-0,919	7,033	6,033	2,023
02.01.2025 23	11,57	55,45	46,78	8,67	148,938	149,535	-0,597	7,033	6,033	1,293
03.01.2025 23	18,78	57,44	48,36	9,08	242,219	243,272	-1,053	7,033	6,033	2,205
04.01.2025 23	22,44	54,45	46,20	8,25	286,199	287,272	-1,073	7,033	6,033	2,360
05.01.2025 23	23,83	63,69	52,39	11,30	307,658	309,448	-1,790	7,033	6,033	3,480
06.01.2025 23	20,66	63,19	52,29	10,90	266,681	268,182	-1,501	7,033	6,033	2,917
07.01.2025 23	24,00	56,45	47,49	8,96	307,479	308,771	-1,292	7,033	6,033	2,760
08.01.2025 23	24,00	61,59	51,20	10,39	308,591	310,208	-1,617	7,033	6,033	3,212
09.01.2025 23	24,00	60,87	50,70	10,17	309,516	311,081	-1,565	7,033	6,033	3,153
10.01.2025 23	24,00	61,09	50,93	10,16	308,595	310,159	-1,564	7,033	6,033	3,140
11.01.2025 23	24,00	59,67	49,95	9,72	308,343	309,811	-1,468	7,033	6,033	3,002
12.01.2025 23	24,00	59,82	50,09	9,73	307,712	309,187	-1,475	7,033	6,033	2,999
13.01.2025 23	22,83	56,06	47,21	8,85	291,778	292,980	-1,202	7,033	6,033	2,583
14.01.2025 23	24,00	59,69	49,75	9,94	307,367	308,856	-1,489	7,033	6,033	3,056
15.01.2025 23	24,00	60,57	50,32	10,25	308,000	309,559	-1,559	7,033	6,033	3,163
16.01.2025 23	24,00	63,11	52,05	11,06	307,370	309,103	-1,733	7,033	6,033	3,404
17.01.2025 23	24,00	60,96	50,60	10,36	305,268	306,842	-1,574	7,033	6,033	3,165
18.01.2025 23	24,00	57,44	48,04	9,40	305,170	306,525	-1,355	7,033	6,033	2,869
19.01.2025 23	24,00	58,71	48,97	9,74	305,754	307,187	-1,433	7,033	6,033	2,981
Среднее	19,82	58,73	49,11	9,62	253,830	255,027	-1,197	7,033	6,033	2,460
Итого	614,41				7868,731	7905,848	-37,117			76,261

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
19.12.2024 23	80400,982	78977,920	876,822
19.01.2025 23	88294,523	86908,691	953,322

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru