

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 1

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2003641

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	61,94	51,17	10,77	304,328	305,975	-1,647	7,033	6,033	3,285
21.01.2025 23	24,00	61,77	50,88	10,89	295,250	296,900	-1,650	7,033	6,033	3,286
22.01.2025 23	24,00	63,89	52,67	11,22	306,033	307,814	-1,781	7,033	6,033	3,441
23.01.2025 23	24,00	57,68	48,45	9,23	304,431	305,771	-1,340	7,033	6,033	2,811
24.01.2025 23	24,00	54,66	46,32	8,34	304,413	305,569	-1,156	7,033	6,033	2,539
25.01.2025 23	24,00	58,31	48,75	9,56	305,116	306,519	-1,403	7,033	6,033	2,921
26.01.2025 23	24,00	60,82	50,54	10,28	305,501	307,058	-1,557	7,033	6,033	3,145
27.01.2025 23	24,00	63,89	52,67	11,22	307,224	309,005	-1,781	7,033	6,033	3,454
28.01.2025 23	24,00	65,00	53,48	11,52	307,420	309,276	-1,856	7,033	6,033	3,549
29.01.2025 23	24,00	64,83	53,43	11,40	306,361	308,192	-1,831	7,033	6,033	3,498
30.01.2025 23	24,00	64,03	52,89	11,14	306,610	308,380	-1,770	7,033	6,033	3,421
31.01.2025 23	24,00	61,59	51,31	10,28	305,835	307,425	-1,590	7,033	6,033	3,150
01.02.2025 23	24,00	60,15	50,28	9,87	305,881	307,379	-1,498	7,033	6,033	3,023
02.02.2025 23	24,00	54,83	46,54	8,29	305,669	306,828	-1,159	7,033	6,033	2,535
03.02.2025 23	24,00	54,82	46,55	8,27	305,374	306,530	-1,156	7,033	6,033	2,529
04.02.2025 23	24,00	59,41	49,57	9,84	306,898	308,375	-1,477	7,033	6,033	3,022
05.02.2025 23	24,00	65,46	53,79	11,67	306,935	308,827	-1,892	7,033	6,033	3,591
06.02.2025 23	24,00	61,45	50,81	10,64	305,996	307,616	-1,620	7,033	6,033	3,256
07.02.2025 23	24,00	63,63	52,27	11,36	305,926	307,698	-1,772	7,033	6,033	3,475
08.02.2025 23	24,00	65,17	53,25	11,92	306,924	308,829	-1,905	7,033	6,033	3,662
09.02.2025 23	24,00	65,48	53,57	11,91	305,990	307,894	-1,904	7,033	6,033	3,648
10.02.2025 23	24,00	64,61	52,90	11,71	308,177	310,055	-1,878	7,033	6,033	3,614
11.02.2025 23	24,00	63,30	52,15	11,15	307,413	309,176	-1,763	7,033	6,033	3,434
12.02.2025 23	24,00	62,93	51,95	10,98	307,586	309,310	-1,724	7,033	6,033	3,383
13.02.2025 23	24,00	62,01	51,32	10,69	306,958	308,615	-1,657	7,033	6,033	3,286
14.02.2025 23	24,00	58,99	49,28	9,71	305,893	307,333	-1,440	7,033	6,033	2,970
15.02.2025 23	24,00	55,42	46,79	8,63	305,776	306,991	-1,215	7,033	6,033	2,640
16.02.2025 23	24,00	60,03	49,80	10,23	306,625	308,156	-1,531	7,033	6,033	3,137
17.02.2025 23	24,00	72,13	58,03	14,10	309,153	311,564	-2,411	7,033	6,033	4,366
Среднее	24,00	61,66	51,08	10,58	305,921	307,554	-1,633	7,033	6,033	3,244
Итого	696,00				8871,696	8919,060	-47,364			94,069

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
19.01.2025 23	88294,523	86908,691	953,322
17.02.2025 23	97166,219	95827,751	1047,391

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru