

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: ТСЖ "Зорька"
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 3

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1415602

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	70,50	52,31	18,19	179,268	183,071	-3,802	3,518	5,547	3,250
19.02.2025 23	24,00	70,88	52,42	18,46	179,318	183,130	-3,812	3,477	5,506	3,299
20.02.2025 23	24,00	72,69	53,25	19,44	177,919	181,856	-3,937	3,498	5,568	3,451
21.02.2025 23	24,00	74,29	54,07	20,22	179,001	183,072	-4,071	3,457	5,527	3,612
22.02.2025 23	24,00	74,97	54,40	20,57	178,731	182,849	-4,118	3,518	5,568	3,669
23.02.2025 23	24,00	73,81	53,75	20,06	178,170	182,276	-4,106	3,467	5,537	3,568
24.02.2025 23	24,00	72,78	53,39	19,39	177,702	181,788	-4,087	3,365	5,455	3,436
25.02.2025 23	24,00	70,42	51,92	18,50	178,065	181,999	-3,934	3,406	5,476	3,285
26.02.2025 23	24,00	73,67	53,75	19,92	177,483	181,650	-4,167	3,416	5,486	3,529
27.02.2025 23	24,00	70,44	51,62	18,82	173,350	177,322	-3,972	3,426	5,506	3,261
28.02.2025 23	24,00	66,45	49,47	16,98	173,338	176,944	-3,606	3,416	5,506	2,939
01.03.2025 23	24,00	65,82	49,10	16,72	172,876	176,346	-3,470	3,487	5,547	2,886
02.03.2025 23	24,00	65,01	48,74	16,27	172,713	176,048	-3,335	3,365	5,476	2,805
03.03.2025 23	24,00	64,92	48,60	16,32	171,699	174,843	-3,144	3,396	5,486	2,793
04.03.2025 23	24,00	61,18	46,58	14,60	171,700	174,657	-2,957	3,385	5,476	2,498
05.03.2025 23	24,00	55,42	43,11	12,31	171,513	174,228	-2,715	3,365	5,466	2,100
06.03.2025 23	24,00	54,31	42,46	11,85	171,615	174,317	-2,702	3,365	5,455	2,023
07.03.2025 23	24,00	56,80	44,10	12,70	172,292	175,037	-2,745	3,416	5,476	2,177
08.03.2025 23	24,00	58,28	45,09	13,19	173,811	176,631	-2,821	3,426	5,517	2,285
09.03.2025 23	24,00	57,24	44,77	12,47	173,756	176,483	-2,727	3,416	5,486	2,159
10.03.2025 23	23,60	57,09	44,67	12,42	152,292	154,693	-2,401	3,620	5,476	1,900
11.03.2025 23	24,00	55,18	43,27	11,91	106,877	108,467	-1,590	4,436	5,506	1,289
12.03.2025 23	24,00	56,37	44,44	11,93	172,540	175,174	-2,634	3,722	5,588	2,048
13.03.2025 23	24,00	53,98	43,21	10,77	173,933	176,495	-2,561	3,773	5,608	1,864
14.03.2025 23	24,00	53,95	43,41	10,54	175,962	178,542	-2,579	3,753	5,639	1,845
15.03.2025 23	24,00	47,07	39,14	7,93	178,427	180,851	-2,424	3,538	5,568	1,396
16.03.2025 23	24,00	43,62	36,98	6,64	177,238	179,556	-2,318	3,436	5,537	1,160
17.03.2025 23	24,00	54,10	43,42	10,68	174,766	177,372	-2,607	3,365	5,496	1,855
18.03.2025 23	24,00	54,25	43,56	10,69	175,144	177,625	-2,480	3,345	5,466	1,861
19.03.2025 23	24,00	59,19	45,98	13,21	175,177	177,765	-2,588	3,630	5,619	2,302
20.03.2025 23	24,00	52,86	42,12	10,74	176,282	178,727	-2,445	3,457	5,537	1,875
21.03.2025 23	24,00	55,51	43,65	11,86	175,204	177,655	-2,451	3,416	5,527	2,066
Среднее	23,99	61,66	47,09	14,57	172,443	175,546	-3,103	3,502	5,520	2,515
Итого	767,60				5518,164	5617,470	-99,307			80,486

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
18.02.2025	2195,508	1477,944
21.03.2025	2096,202	1558,430

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru