

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Зорька"
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 3

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1415602

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	55,41	43,61	11,80	175,291	177,748	-2,457	0,330	0,540	2,057
23.03.2025 23	24,00	56,02	43,88	12,14	174,416	176,880	-2,464	0,339	0,545	2,106
24.03.2025 23	24,00	56,23	44,02	12,21	177,147	179,717	-2,569	0,357	0,555	2,147
25.03.2025 23	24,00	52,79	42,28	10,51	179,957	182,362	-2,405	0,355	0,555	1,875
26.03.2025 23	24,00	49,53	40,33	9,20	146,706	147,786	-1,080	0,332	0,502	1,574
27.03.2025 23	23,62	44,20	36,69	7,51	166,396	168,182	-1,786	0,330	0,534	1,263
28.03.2025 23	24,00	39,57	34,48	5,09	178,698	180,524	-1,826	0,326	0,535	0,900
29.03.2025 23	24,00	38,25	33,30	4,95	180,012	181,749	-1,738	0,320	0,531	0,861
30.03.2025 23	24,00	41,89	35,26	6,63	178,597	180,373	-1,775	0,351	0,550	1,170
31.03.2025 23	24,00	54,42	43,58	10,84	175,815	177,960	-2,145	0,319	0,530	1,895
01.04.2025 23	24,00	47,87	39,42	8,45	172,683	174,587	-1,904	0,318	0,520	1,465
02.04.2025 23	23,63	40,93	35,14	5,79	169,003	170,685	-1,683	0,333	0,540	1,010
03.04.2025 23	24,00	53,84	43,02	10,82	175,128	177,335	-2,207	0,327	0,534	1,885
04.04.2025 23	24,00	54,08	43,25	10,83	175,601	177,853	-2,252	0,322	0,533	1,889
05.04.2025 23	24,00	54,00	43,06	10,94	174,609	176,911	-2,302	0,319	0,530	1,899
06.04.2025 23	24,00	54,03	43,17	10,86	176,552	178,954	-2,402	0,326	0,533	1,905
07.04.2025 23	24,00	46,68	38,62	8,06	179,083	181,337	-2,254	0,345	0,547	1,417
08.04.2025 23	24,00	54,41	43,23	11,18	175,183	177,617	-2,434	0,335	0,537	1,949
09.04.2025 23	24,00	56,30	44,20	12,10	177,250	179,742	-2,491	0,354	0,549	2,134
10.04.2025 23	24,00	57,82	45,10	12,72	176,898	179,553	-2,655	0,347	0,543	2,237
11.04.2025 23	24,00	56,59	44,28	12,31	175,267	177,841	-2,574	0,350	0,543	2,146
12.04.2025 23	24,00	59,76	46,25	13,51	179,429	182,217	-2,788	0,353	0,555	2,413
13.04.2025 23	24,00	58,23	45,54	12,69	179,483	182,212	-2,729	0,331	0,538	2,267
14.04.2025 23	24,00	55,36	43,93	11,43	179,297	181,915	-2,618	0,324	0,535	2,038
15.04.2025 23	24,00	54,13	43,22	10,91	172,794	175,311	-2,517	0,320	0,525	1,872
16.04.2025 23	24,00	26,55	25,78	0,77	5,099	4,806	0,293	0,274	0,295	-0,010
17.04.2025 23	24,00	20,19	20,86	-0,67	8,683	6,308	2,375	0,303	0,326	-0,004
18.04.2025 23	24,00	19,31	18,13	1,18	8,920	0,000	8,920	0,301	0,324	0,016
Среднее	23,97	48,51	39,42	9,10	156,928	158,517	-1,588	0,330	0,514	1,585
Итого	671,25				4393,996	4438,464	-44,468			44,376

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
22.03.2025	2096,202	1558,430
20.04.2025	2051,734	1602,806

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru