

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: ТСЖ "Зорька"

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 3

Тип прибора: TCPB-026M

Номер прибора: 1415602

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	23,77	65,81	49,53	16,28	173,006	175,744	-2,738	3,712	5,731	2,807
21.12.2024 23	24,00	63,40	48,45	14,95	179,199	182,281	-3,082	3,569	5,568	2,674
22.12.2024 23	24,00	56,13	44,29	11,84	177,532	180,302	-2,770	3,416	5,466	2,090
23.12.2024 23	24,00	54,49	43,05	11,44	175,547	178,218	-2,670	3,457	5,496	1,996
24.12.2024 23	24,00	55,21	43,51	11,70	175,398	178,008	-2,610	3,579	5,527	2,042
25.12.2024 23	24,00	53,98	42,85	11,13	175,200	177,744	-2,543	3,385	5,466	1,938
26.12.2024 23	24,00	54,40	42,96	11,44	174,043	176,331	-2,288	3,396	5,466	1,980
27.12.2024 23	24,00	55,14	43,30	11,84	175,079	177,369	-2,290	3,498	5,506	2,062
28.12.2024 23	24,00	55,94	43,77	12,17	176,497	178,831	-2,333	3,518	5,527	2,135
29.12.2024 23	24,00	58,85	45,33	13,52	177,604	180,094	-2,491	3,630	5,578	2,391
30.12.2024 23	24,00	57,18	44,52	12,66	174,922	177,519	-2,597	3,426	5,466	2,204
31.12.2024 23	24,00	58,46	45,12	13,34	174,181	177,107	-2,926	3,610	5,619	2,311
01.01.2025 23	24,00	54,02	42,40	11,62	173,563	176,321	-2,758	3,426	5,486	2,004
02.01.2025 23	24,00	55,73	43,38	12,35	174,165	177,220	-3,055	3,487	5,517	2,141
03.01.2025 23	24,00	58,20	45,20	13,00	174,245	177,452	-3,207	3,600	5,629	2,256
04.01.2025 23	24,00	54,07	42,69	11,38	175,206	178,318	-3,112	3,508	5,506	1,982
05.01.2025 23	24,00	63,35	48,11	15,24	180,038	183,362	-3,323	3,855	5,884	2,736
06.01.2025 23	24,00	64,08	48,83	15,25	179,577	182,956	-3,380	3,589	5,578	2,731
07.01.2025 23	24,00	56,17	43,94	12,23	179,128	182,156	-3,028	3,589	5,619	2,182
08.01.2025 23	24,00	61,07	47,07	14,00	179,251	182,476	-3,225	3,702	5,670	2,504
09.01.2025 23	24,00	60,56	46,70	13,86	179,899	183,116	-3,217	3,773	5,802	2,484
10.01.2025 23	24,00	60,69	46,94	13,75	179,315	182,531	-3,216	3,661	5,670	2,455
11.01.2025 23	24,00	59,31	46,05	13,26	177,002	180,158	-3,156	3,671	5,670	2,337
12.01.2025 23	24,00	59,28	46,15	13,13	176,673	179,832	-3,159	3,589	5,598	2,312
13.01.2025 23	23,60	55,65	43,64	12,01	168,383	171,185	-2,803	3,620	5,619	2,016
14.01.2025 23	24,00	59,30	45,76	13,54	176,405	179,405	-2,999	3,416	5,455	2,378
15.01.2025 23	24,00	60,20	46,21	13,99	176,138	179,163	-3,025	3,610	5,608	2,454
16.01.2025 23	24,00	62,69	47,52	15,17	174,491	177,668	-3,177	3,640	5,598	2,639
17.01.2025 23	24,00	60,33	46,25	14,08	174,075	177,138	-3,063	3,426	5,476	2,441
18.01.2025 23	24,00	57,12	44,14	12,98	174,100	177,044	-2,944	3,467	5,466	2,248
19.01.2025 23	24,00	58,31	44,96	13,35	174,383	177,379	-2,996	3,620	5,578	2,316
Среднее	23,98	58,36	45,25	13,11	175,943	178,853	-2,909	3,563	5,576	2,298
Итого	743,37				5454,245	5544,428	-90,183			71,253

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
20.12.2024	3085,097	1342,343
19.01.2025	2994,915	1413,596

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru