

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: ТСЖ "Зорька"  
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 3

Тип прибора: TCPB-026M  
Номер прибора: 1415602

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |          |          |          |           |           | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------------------|
|               | BP, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т    | M2, т    | Мтс, т   | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ |                        |
| 20.01.2025 23 | 24,00                      | 61,48  | 46,80  | 14,68  | 173,357  | 176,531  | -3,175   | 3,671     | 5,588     | 2,536                  |
| 21.01.2025 23 | 24,00                      | 61,39  | 46,45  | 14,94  | 168,737  | 171,869  | -3,132   | 3,855     | 5,700     | 2,528                  |
| 22.01.2025 23 | 24,00                      | 63,18  | 48,05  | 15,13  | 174,658  | 178,118  | -3,460   | 3,518     | 5,506     | 2,636                  |
| 23.01.2025 23 | 24,00                      | 57,18  | 44,54  | 12,64  | 173,854  | 177,002  | -3,148   | 3,447     | 5,455     | 2,187                  |
| 24.01.2025 23 | 24,00                      | 54,34  | 42,76  | 11,58  | 173,873  | 176,910  | -3,037   | 3,385     | 5,435     | 2,003                  |
| 25.01.2025 23 | 24,00                      | 58,08  | 44,84  | 13,24  | 174,236  | 177,394  | -3,158   | 3,610     | 5,619     | 2,298                  |
| 26.01.2025 23 | 24,00                      | 60,50  | 46,40  | 14,10  | 174,501  | 177,794  | -3,293   | 3,589     | 5,557     | 2,451                  |
| 27.01.2025 23 | 24,00                      | 63,47  | 48,21  | 15,26  | 175,317  | 178,804  | -3,486   | 3,640     | 5,588     | 2,668                  |
| 28.01.2025 23 | 24,00                      | 64,57  | 48,91  | 15,66  | 175,531  | 179,088  | -3,557   | 3,702     | 5,659     | 2,743                  |
| 29.01.2025 23 | 24,00                      | 64,35  | 48,83  | 15,52  | 175,020  | 178,590  | -3,571   | 3,671     | 5,639     | 2,710                  |
| 30.01.2025 23 | 24,00                      | 63,59  | 48,42  | 15,17  | 175,390  | 178,930  | -3,539   | 3,559     | 5,537     | 2,652                  |
| 31.01.2025 23 | 24,00                      | 61,05  | 47,06  | 13,99  | 132,491  | 178,171  | -45,680  | 3,528     | 5,506     | 1,889                  |
| 01.02.2025 23 | 24,00                      | 59,68  | 46,21  | 13,47  | 0,000    | 178,042  | -178,042 | 3,589     | 5,608     | 0,000                  |
| 02.02.2025 23 | 24,00                      | 54,44  | 43,09  | 11,35  | 0,000    | 177,409  | -177,409 | 3,416     | 5,496     | 0,000                  |
| 03.02.2025 23 | 24,00                      | 54,46  | 43,07  | 11,39  | 0,000    | 177,168  | -177,168 | 3,375     | 5,435     | 0,000                  |
| 04.02.2025 23 | 24,00                      | 59,31  | 45,63  | 13,68  | 41,042   | 178,302  | -137,260 | 3,549     | 5,547     | 0,702                  |
| 05.02.2025 23 | 24,00                      | 64,84  | 49,09  | 15,75  | 174,748  | 178,263  | -3,515   | 3,538     | 5,506     | 2,748                  |
| 06.02.2025 23 | 24,00                      | 61,09  | 46,53  | 14,56  | 174,622  | 178,045  | -3,423   | 3,457     | 5,476     | 2,531                  |
| 07.02.2025 23 | 24,00                      | 63,10  | 47,68  | 15,42  | 175,214  | 178,700  | -3,486   | 3,396     | 5,455     | 2,691                  |
| 08.02.2025 23 | 24,00                      | 64,71  | 48,53  | 16,18  | 174,350  | 179,445  | -5,095   | 3,487     | 5,527     | 2,809                  |
| 09.02.2025 23 | 24,00                      | 64,84  | 48,73  | 16,11  | 173,987  | 178,977  | -4,990   | 3,426     | 5,466     | 2,788                  |
| 10.02.2025 23 | 24,00                      | 64,04  | 48,30  | 15,74  | 176,810  | 180,316  | -3,506   | 3,538     | 5,557     | 2,776                  |
| 11.02.2025 23 | 24,00                      | 62,76  | 47,65  | 15,11  | 176,449  | 179,891  | -3,442   | 3,457     | 5,486     | 2,658                  |
| 12.02.2025 23 | 24,00                      | 62,25  | 47,50  | 14,75  | 176,572  | 179,936  | -3,364   | 3,436     | 5,476     | 2,597                  |
| 13.02.2025 23 | 24,00                      | 61,50  | 47,01  | 14,49  | 176,196  | 179,513  | -3,318   | 3,538     | 5,527     | 2,545                  |
| 14.02.2025 23 | 24,00                      | 58,45  | 45,33  | 13,12  | 176,106  | 179,234  | -3,129   | 3,436     | 5,476     | 2,299                  |
| 15.02.2025 23 | 24,00                      | 55,02  | 43,26  | 11,76  | 177,354  | 180,373  | -3,019   | 3,416     | 5,455     | 2,075                  |
| 16.02.2025 23 | 24,00                      | 59,64  | 45,84  | 13,80  | 178,001  | 181,176  | -3,175   | 3,589     | 5,557     | 2,445                  |
| 17.02.2025 23 | 24,00                      | 71,69  | 52,71  | 18,98  | 178,770  | 182,602  | -3,832   | 3,498     | 5,527     | 3,383                  |
| Среднее       | 24,00                      | 61,21  | 46,81  | 14,40  | 150,937  | 178,503  | -27,566  | 3,528     | 5,530     | 2,219                  |
| Итого         | 696,00                     |        |        |        | 4377,186 | 5176,592 | -799,407 |           |           | 64,349                 |

Показания счетчиков:

| Дата и время | Мтс, т   | Q, Гкал  |
|--------------|----------|----------|
| 20.01.2025   | 2994,915 | 1413,596 |
| 17.02.2025   | 2195,508 | 1477,944 |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 31.01.2025 по 04.02.2025

Потребитель: ТСЖ "Зорька"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 3

Номер прибора: 1415602

| Дата           | Теплосистема 1 - отопление |              |              |              |                |                |                 |              |              | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|
|                | BP, ч                      | t1, °C       | t2, °C       | dt, °C       | M1, т          | M2, т          | Mтс, т          | P1, кг/м³    | P2, кг/м³    |                        |
| 31.01.2025 23  | 24,00                      | 61,05        | 47,06        | 13,99        | 132,491        | 178,171        | -45,680         | 3,528        | 5,506        | 2,493                  |
| 01.02.2025 23  | 24,00                      | 59,68        | 46,21        | 13,47        | 0,000          | 178,042        | -178,042        | 3,589        | 5,608        | 2,398                  |
| 02.02.2025 23  | 24,00                      | 54,44        | 43,09        | 11,35        | 0,000          | 177,409        | -177,409        | 3,416        | 5,496        | 2,014                  |
| 03.02.2025 23  | 24,00                      | 54,46        | 43,07        | 11,39        | 0,000          | 177,168        | -177,168        | 3,375        | 5,435        | 2,018                  |
| 04.02.2025 23  | 24,00                      | 59,31        | 45,63        | 13,68        | 41,042         | 178,302        | -137,260        | 3,549        | 5,547        | 2,439                  |
| <b>Среднее</b> | <b>24,00</b>               | <b>57,79</b> | <b>45,01</b> | <b>12,78</b> | <b>34,707</b>  | <b>177,818</b> | <b>-143,112</b> | <b>3,492</b> | <b>5,519</b> | <b>2,272</b>           |
| <b>Итого</b>   | <b>120,00</b>              |              |              |              | <b>173,533</b> | <b>889,091</b> | <b>-715,558</b> |              |              | <b>11,362</b>          |

Показания счетчиков:

*Расчет выполнен по обратному трубопроводу.*

| Дата и время | Mтс, т   | W, Гкал  |
|--------------|----------|----------|
| 31.01.2025   | 2958,360 | 1441,008 |
| 04.02.2025   | 2242,802 | 1443,599 |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru