

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 4

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 175700

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	0,00	55,01	49,12	5,89	220,920	220,920	0,000	0,59	0,54	1,303
23.03.2025 23	24,00	0,00	55,48	49,42	6,06	221,120	221,120	0,000	0,59	0,54	1,343
24.03.2025 23	24,00	0,00	55,78	49,67	6,11	223,960	223,960	0,000	0,59	0,54	1,362
25.03.2025 23	24,00	0,00	52,60	47,26	5,34	223,630	223,630	0,000	0,59	0,54	1,186
26.03.2025 23	24,00	0,00	52,03	46,68	5,35	182,450	182,450	0,000	0,59	0,54	0,973
27.03.2025 23	24,00	0,00	44,16	40,50	3,66	206,490	206,470	0,020	0,59	0,54	0,755
28.03.2025 23	24,00	0,00	40,07	37,53	2,54	221,900	221,900	0,000	0,59	0,54	0,560
29.03.2025 23	24,00	0,00	37,69	35,43	2,26	222,780	222,780	0,000	0,59	0,54	0,501
30.03.2025 23	24,00	0,00	40,58	37,71	2,87	221,980	221,980	0,000	0,59	0,54	0,635
31.03.2025 23	24,00	0,00	53,99	48,70	5,29	219,130	219,130	0,000	0,59	0,54	1,161
01.04.2025 23	24,00	0,00	47,58	43,51	4,07	214,900	214,900	0,000	0,59	0,54	0,872
02.04.2025 23	24,00	0,00	41,45	38,68	2,77	210,510	210,510	0,000	0,59	0,54	0,581
03.04.2025 23	24,00	0,00	53,23	47,96	5,27	218,390	218,390	0,000	0,59	0,54	1,153
04.04.2025 23	24,00	0,00	53,63	48,25	5,38	219,090	219,090	0,000	0,59	0,54	1,178
05.04.2025 23	24,00	0,00	53,56	48,05	5,51	216,890	216,890	0,000	0,59	0,54	1,195
06.04.2025 23	24,00	0,00	53,60	48,11	5,49	218,610	218,610	0,000	0,59	0,54	1,199
07.04.2025 23	24,00	0,00	46,07	42,13	3,94	221,640	221,640	0,000	0,59	0,54	0,868
08.04.2025 23	24,00	0,00	53,93	48,28	5,65	216,730	216,730	0,000	0,59	0,54	1,226
09.04.2025 23	24,00	0,00	55,76	49,54	6,22	219,490	219,490	0,000	0,59	0,54	1,364
10.04.2025 23	24,00	0,00	57,35	50,74	6,61	219,220	219,220	0,000	0,59	0,54	1,446
11.04.2025 23	24,00	0,00	56,20	49,83	6,37	216,910	216,910	0,000	0,59	0,54	1,381
12.04.2025 23	24,00	0,00	59,14	52,14	7,00	222,450	222,450	0,000	0,59	0,54	1,556
13.04.2025 23	24,00	0,00	58,06	51,39	6,67	222,500	222,500	0,000	0,59	0,54	1,481
14.04.2025 23	24,00	0,00	55,05	49,13	5,92	222,030	222,030	0,000	0,59	0,54	1,315
15.04.2025 23	24,00	0,00	53,71	48,23	5,48	217,690	217,690	0,000	0,59	0,54	1,196
16.04.2025 23	24,00	0,00	34,05	27,00	7,05	8,110	8,060	0,050	0,59	0,54	0,061
17.04.2025 23	24,00	0,00	22,47	22,30	0,17	10,820	10,820	0,000	0,59	0,54	0,006
18.04.2025 23	24,00	0,00	19,41	20,70	-1,29	12,370	12,370	0,000	0,59	0,54	0,000
Среднее	24,00	0,00	48,63	43,86	4,77	195,454	195,451	0,003	0,59	0,54	0,995
Итого	672,00	0,00				5472,710	5472,640	0,070			27,857

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	28044,090	29964,730	209,620	3440,00	160,00
20.04.2025	33516,800	35437,370	237,477	4112,00	160,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru