

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.10.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 4

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 175700

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.10.2024 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-	-
24.10.2024 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-	-
25.10.2024 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-	-
26.10.2024 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-	-
27.10.2024 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-	-
28.10.2024 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-	-
29.10.2024 23	8,00	16,00	14,09	14,73	-0,64	0,050	0,010	0,040	6,00	5,50	0,000	-0,000
30.10.2024 23	24,00	0,00	13,56	13,46	0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
31.10.2024 23	24,00	0,00	13,57	13,50	0,07	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
01.11.2024 23	24,00	0,00	53,44	46,18	7,26	42,270	42,270	0,000	6,00	5,50	0,306	0,307
02.11.2024 23	24,00	0,00	53,54	47,34	6,20	208,570	208,570	0,000	6,00	5,50	1,295	1,293
03.11.2024 23	24,00	0,00	54,61	47,89	6,72	201,490	201,490	0,000	6,00	5,50	1,355	1,354
04.11.2024 23	24,00	0,00	58,98	51,14	7,84	201,740	201,740	0,000	6,00	5,50	1,580	1,582
05.11.2024 23	24,00	0,00	60,46	52,08	8,38	203,090	203,090	0,000	6,00	5,50	1,697	1,702
06.11.2024 23	24,00	0,00	61,30	52,83	8,47	200,690	200,690	0,000	6,00	5,50	1,696	1,700
07.11.2024 23	24,00	0,00	53,89	47,45	6,44	198,100	198,100	0,000	6,00	5,50	1,276	1,276
08.11.2024 23	24,00	0,00	53,36	47,89	5,47	197,140	197,140	0,000	6,00	5,50	1,079	1,078
09.11.2024 23	24,00	0,00	55,52	48,48	7,04	198,230	198,230	0,000	6,00	5,50	1,396	1,396
10.11.2024 23	24,00	0,00	54,26	47,87	6,39	198,380	198,380	0,000	6,00	5,50	1,267	1,268
11.11.2024 23	24,00	0,00	53,80	47,41	6,39	197,200	197,200	0,000	6,00	5,50	1,258	1,260
12.11.2024 23	24,00	0,00	54,62	48,08	6,54	190,480	197,670	-7,190	6,00	5,50	1,248	1,293
13.11.2024 23	24,00	0,00	56,13	49,57	6,56	111,930	198,810	-86,880	6,00	5,50	0,771	1,304
14.11.2024 23	24,00	0,00	54,43	48,01	6,42	159,130	202,070	-42,940	6,00	5,50	1,027	1,297
15.11.2024 23	24,00	0,00	53,14	47,20	5,94	92,700	185,500	-92,800	6,00	5,50	0,588	1,102
16.11.2024 23	24,00	0,00	52,09	49,63	2,46	64,100	192,730	-128,630	6,00	5,50	0,406	0,474
17.11.2024 23	24,00	0,00	55,88	53,57	2,31	79,830	207,210	-127,380	6,00	5,50	0,539	0,479
18.11.2024 23	24,00	0,00	54,08	51,02	3,06	103,800	207,170	-103,370	6,00	5,50	0,651	0,634
19.11.2024 23	24,00	0,00	54,04	47,69	6,35	104,250	206,320	-102,070	6,00	5,50	0,660	1,310
20.11.2024 23	24,00	0,00	54,89	49,20	5,69	34,800	205,310	-170,510	6,00	5,50	0,224	1,168
21.11.2024 23	24,00	0,00	48,11	47,64	0,47	14,420	207,400	-192,980	6,00	5,50	0,043	0,097
22.11.2024 23	24,00	0,00	52,09	47,81	4,28	5,670	200,520	-194,850	6,00	5,50	0,033	0,858
23.11.2024 23	24,00	0,00	54,09	48,44	5,65	0,000	208,780	-208,780	6,00	5,50	0,000	1,180
24.11.2024 23	24,00	0,00	48,98	51,68	-2,70	1,130	203,350	-202,220	6,00	5,50	0,005	-0,549
Среднее	19,15	4,85	49,89	45,10	4,78	111,451	141,508	-50,320	6,00	5,50	0,618	0,753
Итого	632,00	160,00				3009,190	4669,750	-1660,560			20,400	24,862

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.10.2024	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
24.11.2024	3009,190	4669,750	20,400	632,00	160,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru