

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 8

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103067

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	72,10	58,13	13,97	149,200	148,500	0,700	6,000	5,500	2,036
19.02.2025 23	24,00	72,23	58,16	14,08	148,700	148,100	0,600	6,000	5,500	2,045
20.02.2025 23	24,00	73,69	59,16	14,53	149,900	149,400	0,500	6,000	5,500	2,126
21.02.2025 23	24,00	75,71	60,25	15,45	149,600	148,800	0,800	6,000	5,500	2,254
22.02.2025 23	24,00	76,62	61,02	15,60	150,700	150,000	0,700	6,000	5,500	2,291
23.02.2025 23	24,00	75,34	60,17	15,17	149,700	149,000	0,700	6,000	5,500	2,216
24.02.2025 23	24,00	74,60	59,97	14,63	151,600	151,000	0,600	6,000	5,500	2,165
25.02.2025 23	24,00	71,46	57,72	13,74	149,100	148,500	0,600	6,000	5,500	2,002
26.02.2025 23	24,00	75,26	60,19	15,07	148,400	147,400	1,000	6,000	5,500	2,181
27.02.2025 23	24,00	71,96	57,82	14,14	147,000	146,200	0,800	6,000	5,500	2,030
28.02.2025 23	24,00	68,10	55,47	12,63	147,800	147,300	0,500	6,000	5,500	1,826
01.03.2025 23	24,00	67,01	54,72	12,29	146,300	145,900	0,400	6,000	5,500	1,761
02.03.2025 23	24,00	66,66	54,58	12,08	145,200	144,800	0,400	6,000	5,500	1,718
03.03.2025 23	24,00	66,09	53,98	12,11	141,500	141,100	0,400	6,000	5,500	1,679
04.03.2025 23	24,00	62,94	51,86	11,08	140,000	139,800	0,200	6,000	5,500	1,523
05.03.2025 23	24,00	56,50	47,39	9,11	138,500	138,300	0,200	6,000	5,500	1,242
06.03.2025 23	24,00	55,25	46,51	8,74	137,700	137,600	0,100	6,000	5,500	1,185
07.03.2025 23	24,00	57,77	48,38	9,39	138,300	138,300	0,000	6,000	5,500	1,278
08.03.2025 23	24,00	58,89	49,22	9,67	139,900	139,700	0,200	6,000	5,500	1,332
09.03.2025 23	24,00	58,53	49,14	9,39	139,700	139,500	0,200	6,000	5,500	1,291
10.03.2025 23	24,00	58,13	48,92	9,20	138,800	138,600	0,200	6,000	5,500	1,257
11.03.2025 23	24,00	55,61	49,08	6,53	195,200	194,900	0,300	6,000	5,500	1,256
12.03.2025 23	24,00	57,82	50,81	7,01	191,800	191,800	0,000	6,000	5,500	1,323
13.03.2025 23	24,00	54,87	48,72	6,15	188,000	188,300	-0,300	6,000	5,500	1,140
14.03.2025 23	23,98	54,79	48,68	6,11	184,100	184,100	0,000	6,000	5,500	1,110
15.03.2025 23	24,00	49,12	43,76	5,35	137,700	137,600	0,100	6,000	5,500	0,729
16.03.2025 23	24,00	44,63	40,25	4,39	157,000	157,300	-0,300	6,000	5,500	0,683
17.03.2025 23	24,00	53,99	46,94	7,05	152,900	153,200	-0,300	6,000	5,500	1,063
18.03.2025 23	24,00	54,94	47,82	7,12	151,300	151,500	-0,200	6,000	5,500	1,061
19.03.2025 23	24,00	59,62	50,60	9,02	150,200	150,200	0,000	6,000	5,500	1,332
20.03.2025 23	24,00	54,22	46,56	7,66	150,400	150,600	-0,200	6,000	5,500	1,135
21.03.2025 23	24,00	56,26	47,93	8,33	147,600	147,700	-0,100	6,000	5,500	1,211
Среднее	24,00	62,84	52,31	10,52	151,681	151,406	0,275	6,000	5,500	1,546
Итого	767,97				4853,800	4845,000	8,800			49,481

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
18.02.2025	9618,100	15204,747	86,824
21.03.2025	14471,900	20049,747	136,305

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru