

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 8

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103067

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	62,69	52,53	10,16	157,200	154,900	2,300	6,000	5,500	1,568
21.01.2025 23	24,00	61,97	52,17	9,80	161,400	159,300	2,100	6,000	5,500	1,553
22.01.2025 23	24,00	65,07	54,71	10,36	166,900	165,000	1,900	6,000	5,500	1,697
23.01.2025 23	24,00	58,68	50,08	8,60	161,900	160,500	1,400	6,000	5,500	1,369
24.01.2025 23	23,98	55,24	48,63	6,61	158,900	157,200	1,700	6,000	5,500	1,035
25.01.2025 23	24,00	58,54	49,81	8,73	159,100	157,500	1,600	6,000	5,500	1,366
26.01.2025 23	24,00	61,23	51,73	9,50	157,700	156,300	1,400	6,000	5,500	1,473
27.01.2025 23	24,00	64,50	54,14	10,36	158,800	157,600	1,200	6,000	5,500	1,614
28.01.2025 23	24,00	65,65	54,71	10,94	156,200	154,900	1,300	6,000	5,500	1,675
29.01.2025 23	24,00	65,60	54,77	10,84	154,800	153,700	1,100	6,000	5,500	1,645
30.01.2025 23	24,00	64,70	54,04	10,66	152,300	151,300	1,000	6,000	5,500	1,592
31.01.2025 23	24,00	62,66	53,57	9,09	152,500	151,400	1,100	6,000	5,500	1,361
01.02.2025 23	24,00	61,04	55,58	5,46	149,200	148,300	0,900	6,000	5,500	0,802
02.02.2025 23	24,00	55,36	50,76	4,60	146,400	145,800	0,600	6,000	5,500	0,664
03.02.2025 23	24,00	55,35	50,17	5,18	151,500	151,400	0,100	6,000	5,500	0,774
04.02.2025 23	24,00	59,50	52,25	7,25	157,300	157,600	-0,300	6,000	5,500	1,122
05.02.2025 23	24,00	66,44	54,91	11,53	158,500	158,200	0,300	6,000	5,500	1,790
06.02.2025 23	24,00	61,90	51,42	10,48	156,500	156,400	0,100	6,000	5,500	1,610
07.02.2025 23	24,00	64,17	52,92	11,24	154,800	154,500	0,300	6,000	5,500	1,707
08.02.2025 23	24,00	65,67	53,94	11,73	154,600	154,300	0,300	6,000	5,500	1,778
09.02.2025 23	24,00	66,35	54,37	11,98	152,600	152,300	0,300	6,000	5,500	1,791
10.02.2025 23	24,00	65,17	53,76	11,41	153,700	153,400	0,300	6,000	5,500	1,719
11.02.2025 23	24,00	64,08	53,08	11,00	152,800	152,500	0,300	6,000	5,500	1,650
12.02.2025 23	24,00	63,68	52,87	10,81	154,100	153,600	0,500	6,000	5,500	1,634
13.02.2025 23	24,00	62,71	52,26	10,46	151,200	150,900	0,300	6,000	5,500	1,552
14.02.2025 23	24,00	59,93	50,24	9,68	149,600	149,300	0,300	6,000	5,500	1,424
15.02.2025 23	24,00	56,11	47,41	8,70	147,200	147,000	0,200	6,000	5,500	1,261
16.02.2025 23	24,00	59,95	50,03	9,92	147,600	147,400	0,200	6,000	5,500	1,439
17.02.2025 23	24,00	72,44	58,22	14,22	150,100	149,500	0,600	6,000	5,500	2,085
Среднее	24,00	62,29	52,59	9,70	154,669	153,862	0,807	6,000	5,500	1,474
Итого	695,97				4485,400	4462,000	23,400			42,749

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.01.2025	5132,700	10742,747	44,075
17.02.2025	9618,100	15204,747	86,824

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru