

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 10

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 193898

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	0,00	72,30	59,85	12,45	153,740	156,380	-2,640	7,00	6,00	1,920
19.02.2025 23	24,00	0,00	72,63	60,04	12,59	153,660	156,340	-2,680	7,00	6,00	1,938
20.02.2025 23	24,00	0,00	74,29	61,08	13,21	153,420	156,290	-2,870	7,00	6,00	2,031
21.02.2025 23	24,00	0,00	76,16	62,34	13,82	153,010	155,920	-2,910	7,00	6,00	2,120
22.02.2025 23	24,00	0,00	76,92	62,87	14,05	152,710	155,840	-3,130	7,00	6,00	2,152
23.02.2025 23	24,00	0,00	75,62	61,98	13,64	152,760	155,790	-3,030	7,00	6,00	2,086
24.02.2025 23	24,00	0,00	74,71	61,35	13,36	152,500	155,590	-3,090	7,00	6,00	2,041
25.02.2025 23	24,00	0,00	72,05	59,48	12,57	152,670	155,590	-2,920	7,00	6,00	1,920
26.02.2025 23	24,00	0,00	75,54	61,80	13,74	151,640	154,680	-3,040	7,00	6,00	2,087
27.02.2025 23	24,00	0,00	72,09	59,39	12,70	151,620	154,440	-2,820	7,00	6,00	1,928
28.02.2025 23	24,00	0,00	68,09	56,67	11,42	152,130	154,980	-2,850	7,00	6,00	1,738
01.03.2025 23	24,00	0,00	67,40	56,26	11,14	152,350	155,260	-2,910	7,00	6,00	1,701
02.03.2025 23	24,00	0,00	66,60	55,78	10,82	152,170	155,000	-2,830	7,00	6,00	1,648
03.03.2025 23	24,00	0,00	66,38	55,63	10,75	151,250	154,260	-3,010	7,00	6,00	1,630
04.03.2025 23	24,00	0,00	62,72	53,04	9,68	151,400	154,070	-2,670	7,00	6,00	1,466
05.03.2025 23	24,00	0,00	56,63	48,59	8,04	151,710	153,990	-2,280	7,00	6,00	1,222
06.03.2025 23	24,00	0,00	55,46	47,74	7,72	151,980	154,140	-2,160	7,00	6,00	1,173
07.03.2025 23	24,00	0,00	58,04	49,70	8,34	151,650	154,010	-2,360	7,00	6,00	1,262
08.03.2025 23	24,00	0,00	59,49	50,81	8,68	151,990	154,460	-2,470	7,00	6,00	1,321
09.03.2025 23	24,00	0,00	58,48	50,27	8,21	151,750	154,440	-2,690	7,00	6,00	1,246
10.03.2025 23	24,00	0,00	58,26	50,11	8,15	150,290	152,950	-2,660	7,00	6,00	1,227
11.03.2025 23	24,00	0,00	56,13	48,48	7,65	150,200	152,790	-2,590	7,00	6,00	1,154
12.03.2025 23	24,00	0,00	57,62	49,80	7,82	149,980	152,800	-2,820	7,00	6,00	1,174
13.03.2025 23	24,00	0,00	55,05	48,10	6,95	151,570	154,460	-2,890	7,00	6,00	1,053
14.03.2025 23	24,00	0,00	55,01	48,27	6,74	153,610	156,720	-3,110	7,00	6,00	1,035
15.03.2025 23	24,00	0,00	47,82	42,87	4,95	156,740	159,510	-2,770	7,00	6,00	0,782
16.03.2025 23	24,00	0,00	44,31	40,28	4,03	156,910	159,510	-2,600	7,00	6,00	0,637
17.03.2025 23	24,00	0,00	55,07	48,37	6,70	154,010	157,250	-3,240	7,00	6,00	1,029
18.03.2025 23	24,00	0,00	55,32	48,58	6,74	154,200	157,360	-3,160	7,00	6,00	1,040
19.03.2025 23	24,00	0,00	60,33	51,86	8,47	153,660	156,960	-3,300	7,00	6,00	1,306
20.03.2025 23	24,00	0,00	53,95	47,10	6,85	155,480	158,470	-2,990	7,00	6,00	1,068
21.03.2025 23	24,00	0,00	56,61	48,99	7,62	154,250	157,410	-3,160	7,00	6,00	1,172
Среднее	24,00	0,00	63,03	53,36	9,68	152,719	155,552	-2,833	7,00	6,00	1,478
Итого	768,00	0,00				4887,010	4977,660	-90,650			47,307

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
18.02.2025	18628,450	18785,660	148,648	2674,00	0,00
21.03.2025	23515,460	23763,320	195,955	3442,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru