

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 10

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 193898

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	0,00	56,55	48,94	7,61	154,280	157,500	-3,220	0,69	0,59	1,174
23.03.2025 23	24,00	0,00	57,10	49,30	7,80	154,300	157,600	-3,300	0,69	0,59	1,203
24.03.2025 23	24,00	0,00	57,29	49,43	7,86	155,890	159,400	-3,510	0,69	0,59	1,227
25.03.2025 23	24,00	0,00	53,81	47,03	6,78	156,040	159,410	-3,370	0,69	0,59	1,062
26.03.2025 23	24,00	0,00	53,63	46,68	6,95	127,310	130,000	-2,690	0,69	0,59	0,885
27.03.2025 23	24,00	0,00	45,29	40,51	4,78	144,600	147,170	-2,570	0,69	0,59	0,692
28.03.2025 23	24,00	0,00	40,60	37,29	3,31	154,960	157,640	-2,680	0,69	0,59	0,519
29.03.2025 23	24,00	0,00	38,72	35,64	3,08	155,770	158,250	-2,480	0,69	0,59	0,484
30.03.2025 23	24,00	0,00	42,17	38,18	3,99	154,840	157,590	-2,750	0,69	0,59	0,622
31.03.2025 23	24,00	0,00	55,51	48,55	6,96	151,470	155,000	-3,530	0,69	0,59	1,057
01.04.2025 23	24,00	0,00	48,86	43,52	5,34	149,050	152,060	-3,010	0,69	0,59	0,801
02.04.2025 23	24,00	0,00	42,42	38,67	3,75	146,550	149,120	-2,570	0,69	0,59	0,553
03.04.2025 23	24,00	0,00	54,84	47,92	6,92	151,170	154,790	-3,620	0,69	0,59	1,046
04.04.2025 23	24,00	0,00	55,17	48,23	6,94	151,410	155,080	-3,670	0,69	0,59	1,053
05.04.2025 23	24,00	0,00	55,08	48,01	7,07	149,920	153,510	-3,590	0,69	0,59	1,063
06.04.2025 23	24,00	0,00	55,11	48,07	7,04	151,190	154,780	-3,590	0,69	0,59	1,062
07.04.2025 23	24,00	0,00	47,30	42,28	5,02	153,940	157,120	-3,180	0,69	0,59	0,776
08.04.2025 23	24,00	0,00	55,49	48,24	7,25	149,900	153,450	-3,550	0,69	0,59	1,087
09.04.2025 23	24,00	0,00	57,48	49,54	7,94	151,510	155,280	-3,770	0,69	0,59	1,201
10.04.2025 23	24,00	0,00	58,97	50,63	8,34	151,120	154,900	-3,780	0,69	0,59	1,263
11.04.2025 23	24,00	0,00	57,78	49,70	8,08	149,670	153,380	-3,710	0,69	0,59	1,213
12.04.2025 23	24,00	0,00	60,92	52,02	8,90	152,960	156,960	-4,000	0,69	0,59	1,362
13.04.2025 23	24,00	0,00	59,60	51,17	8,43	153,040	157,040	-4,000	0,69	0,59	1,290
14.04.2025 23	24,00	0,00	56,54	49,05	7,49	153,120	157,100	-3,980	0,69	0,59	1,146
15.04.2025 23	24,00	0,00	55,23	48,21	7,02	150,550	154,420	-3,870	0,69	0,59	1,060
16.04.2025 23	24,00	0,00	51,60	31,47	20,13	0,370	0,510	-0,140	0,69	0,59	0,008
Среднее	24,00	0,00	52,81	45,70	7,11	145,190	148,425	-3,236	0,69	0,59	0,958
Итого	624,00	0,00				3774,930	3859,060	-84,130			24,909

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	23515,460	23763,320	195,955	3442,00	0,00
20.04.2025	27290,390	27622,380	220,864	4066,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru