

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 10

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 193898

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	0,00	62,82	53,04	9,78	152,490	154,150	-1,660	7,00	6,00	1,495
21.01.2025 23	24,00	0,00	63,06	53,07	9,99	148,330	149,830	-1,500	7,00	6,00	1,485
22.01.2025 23	24,00	0,00	64,79	54,57	10,22	153,430	154,900	-1,470	7,00	6,00	1,569
23.01.2025 23	24,00	0,00	58,41	50,05	8,36	153,410	154,460	-1,050	7,00	6,00	1,285
24.01.2025 23	24,00	0,00	55,45	47,80	7,65	153,870	154,750	-0,880	7,00	6,00	1,177
25.01.2025 23	24,00	0,00	59,19	50,47	8,72	153,650	154,820	-1,170	7,00	6,00	1,341
26.01.2025 23	24,00	0,00	61,74	52,41	9,33	153,550	154,870	-1,320	7,00	6,00	1,434
27.01.2025 23	24,00	0,00	64,80	54,72	10,08	153,750	155,470	-1,720	7,00	6,00	1,551
28.01.2025 23	24,00	0,00	65,94	55,56	10,38	153,450	155,570	-2,120	7,00	6,00	1,595
29.01.2025 23	24,00	0,00	65,78	55,42	10,36	152,780	154,940	-2,160	7,00	6,00	1,584
30.01.2025 23	24,00	0,00	64,93	54,88	10,05	153,060	155,160	-2,100	7,00	6,00	1,540
31.01.2025 23	24,00	0,00	62,40	53,15	9,25	153,090	154,890	-1,800	7,00	6,00	1,419
01.02.2025 23	24,00	0,00	60,99	52,08	8,91	153,300	155,010	-1,710	7,00	6,00	1,365
02.02.2025 23	24,00	0,00	55,60	48,14	7,46	153,940	155,310	-1,370	7,00	6,00	1,148
03.02.2025 23	24,00	0,00	55,60	48,15	7,45	153,630	155,100	-1,470	7,00	6,00	1,146
04.02.2025 23	24,00	0,00	60,47	51,52	8,95	153,750	155,600	-1,850	7,00	6,00	1,375
05.02.2025 23	24,00	0,00	66,42	55,89	10,53	153,240	155,140	-1,900	7,00	6,00	1,615
06.02.2025 23	24,00	0,00	62,37	52,82	9,55	153,370	155,050	-1,680	7,00	6,00	1,467
07.02.2025 23	24,00	0,00	64,51	54,33	10,18	153,050	154,870	-1,820	7,00	6,00	1,558
08.02.2025 23	24,00	0,00	66,07	55,36	10,71	153,380	155,330	-1,950	7,00	6,00	1,643
09.02.2025 23	24,00	0,00	66,38	55,61	10,77	152,880	154,780	-1,900	7,00	6,00	1,647
10.02.2025 23	24,00	0,00	65,57	55,05	10,52	154,020	155,910	-1,890	7,00	6,00	1,619
11.02.2025 23	24,00	0,00	64,20	54,11	10,09	153,830	155,600	-1,770	7,00	6,00	1,554
12.02.2025 23	24,00	0,00	63,83	53,86	9,97	153,710	155,730	-2,020	7,00	6,00	1,534
13.02.2025 23	24,00	0,00	62,94	53,22	9,72	153,420	155,490	-2,070	7,00	6,00	1,493
14.02.2025 23	24,00	0,00	59,83	51,00	8,83	153,260	155,110	-1,850	7,00	6,00	1,356
15.02.2025 23	24,00	0,00	56,19	48,39	7,80	153,700	155,300	-1,600	7,00	6,00	1,199
16.02.2025 23	24,00	0,00	60,82	51,68	9,14	153,540	155,490	-1,950	7,00	6,00	1,407
17.02.2025 23	24,00	0,00	73,21	60,39	12,82	153,260	155,950	-2,690	7,00	6,00	1,970
Среднее	24,00	0,00	62,56	52,99	9,57	153,246	154,986	-1,739	7,00	6,00	1,468
Итого	696,00	0,00				4444,140	4494,580	-50,440			42,571

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.01.2025	14184,310	14291,080	106,077	1978,00	0,00
17.02.2025	18628,450	18785,660	148,648	2674,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru