

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель: ТСЖ "Моряк"

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 25

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Номер прибора: 1002475

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	
19.02.2022 23	24,00	59,48	46,64	12,84	104,142	1,335
20.02.2022 23	24,00	59,80	46,89	12,91	104,282	1,345
21.02.2022 23	24,00	61,57	48,05	13,52	104,322	1,410
22.02.2022 23	24,00	61,45	48,10	13,35	104,467	1,393
23.02.2022 23	24,00	61,23	48,25	12,98	105,737	1,370
24.02.2022 23	24,00	58,44	46,75	11,69	104,532	1,221
25.02.2022 23	24,00	42,52	36,53	5,99	103,020	0,613
26.02.2022 23	24,00	37,03	32,10	4,93	98,633	0,485
27.02.2022 23	24,00	54,96	43,36	11,60	101,162	1,173
28.02.2022 23	24,00	57,82	45,35	12,47	101,415	1,264
01.03.2022 23	24,00	54,01	43,05	10,96	101,028	1,105
02.03.2022 23	24,00	56,84	44,60	12,24	101,012	1,234
03.03.2022 23	24,00	57,43	45,07	12,36	100,943	1,246
04.03.2022 23	24,00	57,12	44,59	12,53	100,535	1,258
05.03.2022 23	24,00	57,97	44,88	13,09	100,138	1,309
06.03.2022 23	24,00	58,18	44,87	13,31	100,176	1,332
07.03.2022 23	24,00	59,04	45,43	13,61	100,435	1,366
08.03.2022 23	24,00	58,23	44,89	13,34	99,888	1,332
09.03.2022 23	24,00	60,86	46,36	14,50	99,810	1,446
10.03.2022 23	24,00	60,85	46,56	14,29	101,089	1,441
11.03.2022 23	24,00	61,57	46,66	14,91	99,163	1,474
12.03.2022 23	24,00	59,83	45,32	14,51	96,962	1,405
13.03.2022 23	24,00	60,41	45,66	14,75	97,042	1,429
14.03.2022 23	24,00	60,10	43,93	16,17	87,898	1,310
15.03.2022 23	24,00	62,57	46,66	15,91	97,213	1,544
16.03.2022 23	24,00	63,43	47,34	16,09	96,787	1,556
17.03.2022 23	24,00	66,14	48,86	17,28	96,836	1,672
18.03.2022 23	24,00	66,73	49,32	17,41	97,304	1,693
19.03.2022 23	24,00	63,03	47,22	15,81	97,042	1,533
20.03.2022 23	24,00	62,20	46,90	15,30	97,990	1,498
21.03.2022 23	24,00	62,98	47,79	15,19	99,134	1,504
Среднее	24,00	58,83	45,42	13,41	100,004	1,332
Итого	744,00				3100,137	41,297

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	Q, Гкал
19.02.2022	56185,758	748,409
21.03.2022	59285,895	789,706

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru