

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 12 узел 2

Номер прибора: 00049150

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	0,00	71,22	58,71	12,51	153,250	153,250	0,000	6,00	5,00	1,920
19.02.2025 23	24,00	0,00	71,58	58,93	12,65	153,610	153,610	0,000	6,00	5,00	1,943
20.02.2025 23	24,00	0,00	73,26	59,97	13,29	153,020	153,020	0,000	6,00	5,00	2,033
21.02.2025 23	24,00	0,00	74,95	61,18	13,77	152,940	152,940	0,000	6,00	5,00	2,107
22.02.2025 23	24,00	0,00	75,68	61,72	13,96	153,170	153,170	0,000	6,00	5,00	2,139
23.02.2025 23	24,00	0,00	74,52	60,86	13,66	152,760	152,760	0,000	6,00	5,00	2,087
24.02.2025 23	24,00	0,00	73,63	60,38	13,25	152,850	152,850	0,000	6,00	5,00	2,027
25.02.2025 23	24,00	0,00	71,01	58,51	12,50	153,630	153,630	0,000	6,00	5,00	1,914
26.02.2025 23	24,00	0,00	74,37	60,88	13,49	153,120	153,120	0,000	6,00	5,00	2,067
27.02.2025 23	24,00	0,00	71,21	58,63	12,58	152,230	152,230	0,000	6,00	5,00	1,913
28.02.2025 23	24,00	0,00	67,22	55,99	11,23	151,920	151,920	0,000	6,00	5,00	1,703
01.03.2025 23	24,00	0,00	66,46	55,50	10,96	151,900	151,900	0,000	6,00	5,00	1,662
02.03.2025 23	24,00	0,00	65,68	55,00	10,68	151,630	151,630	0,000	6,00	5,00	1,616
03.03.2025 23	24,00	0,00	65,39	54,79	10,60	151,100	151,100	0,000	6,00	5,00	1,603
04.03.2025 23	24,00	0,00	61,86	52,34	9,52	150,380	150,380	0,000	6,00	5,00	1,428
05.03.2025 23	24,00	0,00	55,80	47,93	7,87	149,210	149,210	0,000	6,00	5,00	1,172
06.03.2025 23	24,00	0,00	54,63	47,08	7,55	149,240	149,240	0,000	6,00	5,00	1,128
07.03.2025 23	24,00	0,00	57,19	49,00	8,19	150,180	150,180	0,000	6,00	5,00	1,229
08.03.2025 23	24,00	0,00	58,65	50,00	8,65	150,450	150,450	0,000	6,00	5,00	1,299
09.03.2025 23	24,00	0,00	57,71	49,49	8,22	150,490	150,490	0,000	6,00	5,00	1,231
10.03.2025 23	24,00	0,00	57,61	49,38	8,23	151,200	149,270	1,930	6,00	5,00	1,224
11.03.2025 23	24,00	0,00	55,31	47,69	7,62	148,300	148,300	0,000	6,00	5,00	1,129
12.03.2025 23	24,00	0,00	56,85	49,01	7,84	148,720	148,720	0,000	6,00	5,00	1,163
13.03.2025 23	24,00	0,00	54,23	47,34	6,89	149,630	149,630	0,000	6,00	5,00	1,033
14.03.2025 23	24,00	0,00	54,18	47,50	6,68	152,760	152,760	0,000	6,00	5,00	1,022
15.03.2025 23	24,00	0,00	47,30	42,29	5,01	155,030	155,030	0,000	6,00	5,00	0,757
16.03.2025 23	24,00	0,00	43,86	39,68	4,18	154,500	154,500	0,000	6,00	5,00	0,633
17.03.2025 23	24,00	0,00	54,22	47,46	6,76	152,880	152,880	0,000	6,00	5,00	1,032
18.03.2025 23	24,00	0,00	54,45	47,65	6,80	153,250	153,250	0,000	6,00	5,00	1,043
19.03.2025 23	24,00	0,00	59,43	50,87	8,56	153,970	153,970	0,000	6,00	5,00	1,318
20.03.2025 23	24,00	0,00	53,28	46,30	6,98	153,830	153,830	0,000	6,00	5,00	1,068
21.03.2025 23	24,00	0,00	55,79	48,10	7,69	153,910	153,910	0,000	6,00	5,00	1,183
Среднее	24,00	0,00	62,14	52,51	9,64	152,033	151,973	0,060	6,00	5,00	1,463
Итого	768,00	0,00				4865,060	4863,130	1,930			46,826

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
18.02.2025	57458,650	57456,980	484,334	7152,00	0,00
21.03.2025	62323,710	62320,110	531,160	7920,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru