

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 12 узел 2

Номер прибора: 00049150

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	0,00	55,72	48,04	7,68	154,310	154,310	0,000	0,59	0,49	1,184
23.03.2025 23	24,00	0,00	56,25	48,43	7,82	154,300	154,300	0,000	0,59	0,49	1,207
24.03.2025 23	24,00	0,00	56,53	48,64	7,89	154,900	154,900	0,000	0,59	0,49	1,215
25.03.2025 23	24,00	0,00	53,18	46,32	6,86	154,520	154,520	0,000	0,59	0,49	1,055
26.03.2025 23	24,00	0,00	52,73	45,93	6,80	126,790	126,790	0,000	0,59	0,49	0,860
27.03.2025 23	24,00	0,00	44,86	39,99	4,87	144,120	144,120	0,000	0,59	0,49	0,691
28.03.2025 23	24,00	0,00	40,36	36,92	3,44	154,580	154,580	0,000	0,59	0,49	0,509
29.03.2025 23	24,00	0,00	38,20	35,19	3,01	154,390	154,390	0,000	0,59	0,49	0,457
30.03.2025 23	24,00	0,00	41,55	37,55	4,00	153,990	153,990	0,000	0,59	0,49	0,606
31.03.2025 23	24,00	0,00	54,70	47,73	6,97	151,890	151,890	0,000	0,59	0,49	1,059
01.04.2025 23	24,00	0,00	48,42	42,81	5,61	151,200	151,200	0,000	0,59	0,49	0,824
02.04.2025 23	24,00	0,00	42,07	38,17	3,90	147,740	147,740	0,000	0,59	0,49	0,551
03.04.2025 23	24,00	0,00	54,00	47,14	6,86	153,850	153,850	0,000	0,59	0,49	1,058
04.04.2025 23	24,00	0,00	54,31	47,43	6,88	154,470	154,470	0,000	0,59	0,49	1,063
05.04.2025 23	24,00	0,00	54,25	47,20	7,05	152,720	152,720	0,000	0,59	0,49	1,077
06.04.2025 23	24,00	0,00	54,30	47,30	7,00	154,200	154,200	0,000	0,59	0,49	1,080
07.04.2025 23	24,00	0,00	46,80	41,66	5,14	156,090	156,090	0,000	0,59	0,49	0,776
08.04.2025 23	24,00	0,00	54,65	47,46	7,19	151,300	151,300	0,000	0,59	0,49	1,091
09.04.2025 23	24,00	0,00	56,47	48,73	7,74	154,400	154,400	0,000	0,59	0,49	1,197
10.04.2025 23	24,00	0,00	58,09	49,85	8,24	154,320	154,320	0,000	0,59	0,49	1,276
11.04.2025 23	24,00	0,00	56,92	48,97	7,95	152,620	152,620	0,000	0,59	0,49	1,217
12.04.2025 23	24,00	0,00	60,03	51,27	8,76	156,700	156,700	0,000	0,59	0,49	1,371
13.04.2025 23	24,00	0,00	58,71	50,40	8,31	156,620	156,620	0,000	0,59	0,49	1,303
14.04.2025 23	24,00	0,00	55,71	48,33	7,38	156,610	156,610	0,000	0,59	0,49	1,156
15.04.2025 23	24,00	0,00	54,41	47,47	6,94	155,190	155,190	0,000	0,59	0,49	1,080
16.04.2025 23	24,00	0,00	47,03	28,16	18,87	1,950	1,860	0,090	0,59	0,49	0,036
Среднее	24,00	0,00	51,93	44,89	7,04	146,683	146,680	0,003	0,59	0,49	0,962
Итого	624,00	0,00				3813,770	3813,680	0,090			24,999

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	62323,710	62320,110	531,160	7920,00	0,00
20.04.2025	66137,480	66133,790	556,159	8544,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru