

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 12 узел 2

Номер прибора: 00049150

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	0,00	66,47	55,52	10,95	148,810	148,810	0,000	6,00	5,00	1,627
21.12.2024 23	24,00	0,00	63,94	53,94	10,00	151,830	151,830	0,000	6,00	5,00	1,514
22.12.2024 23	24,00	0,00	56,61	48,80	7,81	149,880	149,880	0,000	6,00	5,00	1,170
23.12.2024 23	24,00	0,00	54,79	47,41	7,38	149,600	149,600	0,000	6,00	5,00	1,105
24.12.2024 23	24,00	0,00	55,53	47,95	7,58	149,830	149,830	0,000	6,00	5,00	1,138
25.12.2024 23	24,00	0,00	54,25	47,06	7,19	149,540	149,540	0,000	6,00	5,00	1,076
26.12.2024 23	24,00	0,00	54,67	47,24	7,43	150,140	150,140	0,000	6,00	5,00	1,118
27.12.2024 23	24,00	0,00	55,40	47,67	7,73	150,180	150,180	0,000	6,00	5,00	1,162
28.12.2024 23	24,00	0,00	56,30	48,26	8,04	150,340	150,340	0,000	6,00	5,00	1,210
29.12.2024 23	24,00	0,00	59,09	50,09	9,00	151,300	151,300	0,000	6,00	5,00	1,362
30.12.2024 23	24,00	0,00	57,65	49,20	8,45	149,940	149,940	0,000	6,00	5,00	1,269
31.12.2024 23	24,00	0,00	58,96	50,14	8,82	150,290	150,290	0,000	6,00	5,00	1,322
01.01.2025 23	24,00	0,00	54,30	46,79	7,51	149,270	149,270	0,000	6,00	5,00	1,124
02.01.2025 23	24,00	0,00	55,96	47,95	8,01	149,520	149,520	0,000	6,00	5,00	1,196
03.01.2025 23	24,00	0,00	58,76	50,15	8,61	149,660	149,660	0,000	6,00	5,00	1,291
04.01.2025 23	24,00	0,00	54,35	46,96	7,39	148,750	148,750	0,000	6,00	5,00	1,102
05.01.2025 23	24,00	0,00	63,76	53,45	10,31	151,330	151,330	0,000	6,00	5,00	1,560
06.01.2025 23	24,00	0,00	64,78	54,37	10,41	150,720	150,720	0,000	6,00	5,00	1,568
07.01.2025 23	24,00	0,00	56,43	48,31	8,12	149,330	149,330	0,000	6,00	5,00	1,211
08.01.2025 23	24,00	0,00	61,61	52,18	9,43	150,300	150,300	0,000	6,00	5,00	1,421
09.01.2025 23	24,00	0,00	60,86	51,63	9,23	150,790	150,790	0,000	6,00	5,00	1,391
10.01.2025 23	24,00	0,00	61,09	51,89	9,20	150,450	150,450	0,000	6,00	5,00	1,384
11.01.2025 23	24,00	0,00	59,65	50,85	8,80	150,120	150,120	0,000	6,00	5,00	1,319
12.01.2025 23	24,00	0,00	59,82	50,98	8,84	149,810	149,810	0,000	6,00	5,00	1,326
13.01.2025 23	24,00	0,00	55,89	47,87	8,02	146,340	146,340	0,000	6,00	5,00	1,172
14.01.2025 23	24,00	0,00	59,69	50,52	9,17	149,720	149,720	0,000	6,00	5,00	1,377
15.01.2025 23	24,00	0,00	60,59	51,19	9,40	150,290	150,290	0,000	6,00	5,00	1,411
16.01.2025 23	24,00	0,00	63,14	52,91	10,23	150,020	150,020	0,000	6,00	5,00	1,534
17.01.2025 23	24,00	0,00	60,99	51,45	9,54	148,610	148,610	0,000	6,00	5,00	1,416
18.01.2025 23	24,00	0,00	57,39	48,79	8,60	148,230	148,230	0,000	6,00	5,00	1,275
19.01.2025 23	24,00	0,00	58,68	49,78	8,90	148,730	148,730	0,000	6,00	5,00	1,325
Среднее	24,00	0,00	58,75	50,04	8,71	149,796	149,796	0,000	6,00	5,00	1,306
Итого	744,00	0,00				4643,670	4643,670	0,000			40,476

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.12.2024	48455,340	48453,670	401,886	5712,00	0,00
19.01.2025	53099,010	53097,340	442,362	6456,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru