

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 12 узел 2

Номер прибора: 00049150

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	0,00	61,88	52,05	9,83	148,240	148,240	0,000	6,00	5,00	1,457
21.01.2025 23	24,00	0,00	62,06	52,08	9,98	145,450	145,450	0,000	6,00	5,00	1,448
22.01.2025 23	24,00	0,00	63,86	53,71	10,15	151,210	151,210	0,000	6,00	5,00	1,532
23.01.2025 23	24,00	0,00	57,60	49,25	8,35	149,670	149,670	0,000	6,00	5,00	1,249
24.01.2025 23	24,00	0,00	54,61	47,07	7,54	149,190	149,190	0,000	6,00	5,00	1,124
25.01.2025 23	24,00	0,00	58,28	49,62	8,66	149,830	149,830	0,000	6,00	5,00	1,298
26.01.2025 23	24,00	0,00	60,82	51,45	9,37	150,330	150,330	0,000	6,00	5,00	1,406
27.01.2025 23	24,00	0,00	63,89	53,69	10,20	151,100	151,100	0,000	6,00	5,00	1,541
28.01.2025 23	24,00	0,00	65,04	54,56	10,48	151,300	151,300	0,000	6,00	5,00	1,585
29.01.2025 23	24,00	0,00	64,85	54,49	10,36	150,660	150,660	0,000	6,00	5,00	1,559
30.01.2025 23	24,00	0,00	64,02	53,89	10,13	150,610	150,610	0,000	6,00	5,00	1,525
31.01.2025 23	24,00	0,00	61,57	52,23	9,34	150,040	150,040	0,000	6,00	5,00	1,399
01.02.2025 23	24,00	0,00	60,14	51,15	8,99	149,810	149,810	0,000	6,00	5,00	1,345
02.02.2025 23	24,00	0,00	54,73	47,29	7,44	149,230	149,230	0,000	6,00	5,00	1,114
03.02.2025 23	24,00	0,00	54,74	47,30	7,44	149,070	149,070	0,000	6,00	5,00	1,112
04.02.2025 23	24,00	0,00	59,62	50,48	9,14	150,440	150,440	0,000	6,00	5,00	1,375
05.02.2025 23	24,00	0,00	65,48	54,79	10,69	150,750	150,750	0,000	6,00	5,00	1,611
06.02.2025 23	24,00	0,00	61,38	51,63	9,75	149,930	149,930	0,000	6,00	5,00	1,463
07.02.2025 23	24,00	0,00	63,55	53,13	10,42	150,050	150,050	0,000	6,00	5,00	1,561
08.02.2025 23	24,00	0,00	65,04	54,18	10,86	150,690	150,690	0,000	6,00	5,00	1,637
09.02.2025 23	24,00	0,00	65,48	54,51	10,97	151,530	151,530	0,000	6,00	5,00	1,662
10.02.2025 23	24,00	0,00	64,60	53,97	10,63	152,780	152,780	0,000	6,00	5,00	1,618
11.02.2025 23	24,00	0,00	63,39	53,13	10,26	151,640	151,640	0,000	6,00	5,00	1,541
12.02.2025 23	24,00	0,00	62,91	52,87	10,04	151,910	151,910	0,000	6,00	5,00	1,516
13.02.2025 23	24,00	0,00	62,02	52,26	9,76	150,950	150,950	0,000	6,00	5,00	1,464
14.02.2025 23	24,00	0,00	58,94	50,12	8,82	149,870	149,870	0,000	6,00	5,00	1,320
15.02.2025 23	24,00	0,00	55,35	47,54	7,81	149,330	149,330	0,000	6,00	5,00	1,168
16.02.2025 23	24,00	0,00	59,92	50,74	9,18	151,170	151,170	0,000	6,00	5,00	1,384
17.02.2025 23	24,00	0,00	71,94	59,16	12,78	152,860	152,860	0,000	6,00	5,00	1,958
Среднее	24,00	0,00	61,65	52,01	9,63	150,332	150,332	0,000	6,00	5,00	1,447
Итого	696,00	0,00				4359,640	4359,640	0,000			41,972

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.01.2025	53099,010	53097,340	442,362	6456,00	0,00
17.02.2025	57458,650	57456,980	484,334	7152,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru