

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 14

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1901843

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	23,47	66,34	56,97	9,37	310,717	308,630	2,087	6,434	5,139	2,864
21.12.2024 23	24,00	63,82	55,23	8,59	315,755	313,528	2,227	6,261	4,946	2,724
22.12.2024 23	24,00	56,60	49,84	6,76	313,744	311,192	2,552	6,108	4,823	2,125
23.12.2024 23	24,00	54,79	48,35	6,44	313,946	311,413	2,533	6,149	4,864	2,024
24.12.2024 23	24,00	55,51	48,91	6,60	314,325	311,829	2,497	6,230	4,925	2,077
25.12.2024 23	24,00	54,25	48,01	6,24	314,520	311,954	2,566	6,088	4,793	1,968
26.12.2024 23	24,00	54,68	48,26	6,42	314,454	311,920	2,534	6,098	4,803	2,025
27.12.2024 23	24,00	55,39	48,75	6,64	314,738	312,247	2,491	6,169	4,874	2,097
28.12.2024 23	24,00	56,30	49,38	6,92	315,677	313,145	2,532	6,220	4,915	2,191
29.12.2024 23	24,00	59,06	51,41	7,65	317,492	314,923	2,569	6,302	4,976	2,434
30.12.2024 23	24,00	57,61	50,43	7,18	314,871	312,495	2,376	6,128	4,823	2,265
31.12.2024 23	24,00	58,90	51,33	7,57	315,830	313,543	2,286	6,322	5,017	2,392
01.01.2025 23	24,00	54,29	47,81	6,48	314,810	312,477	2,333	6,139	4,833	2,046
02.01.2025 23	24,00	55,88	49,00	6,88	315,934	313,688	2,246	6,179	4,864	2,179
03.01.2025 23	24,00	58,72	51,35	7,37	315,649	313,136	2,513	6,322	5,017	2,332
04.01.2025 23	24,00	54,36	47,99	6,37	314,603	312,254	2,349	6,190	4,895	2,007
05.01.2025 23	24,00	63,55	54,74	8,81	318,568	316,379	2,189	6,628	5,282	2,814
06.01.2025 23	24,00	64,66	55,80	8,86	316,773	314,712	2,061	6,312	4,986	2,817
07.01.2025 23	24,00	56,36	49,40	6,96	315,462	313,236	2,226	6,292	4,986	2,203
08.01.2025 23	24,00	61,50	53,46	8,04	316,652	314,494	2,158	6,424	5,099	2,554
09.01.2025 23	24,00	60,78	52,89	7,89	317,879	315,781	2,099	6,516	5,190	2,516
10.01.2025 23	24,00	61,00	53,14	7,86	316,954	314,753	2,201	6,394	5,068	2,498
11.01.2025 23	24,00	59,60	52,11	7,49	316,804	314,617	2,187	6,373	5,058	2,380
12.01.2025 23	24,00	59,75	52,25	7,50	316,172	313,894	2,278	6,312	4,997	2,377
13.01.2025 23	23,08	55,76	48,91	6,85	309,147	307,070	2,078	6,292	5,017	2,056
14.01.2025 23	24,00	59,63	51,89	7,74	315,529	313,270	2,258	6,128	4,813	2,444
15.01.2025 23	24,00	60,49	52,55	7,94	316,064	313,958	2,106	6,322	5,007	2,517
16.01.2025 23	24,00	63,00	54,41	8,59	315,331	313,273	2,058	6,322	5,007	2,717
17.01.2025 23	24,00	60,89	52,81	8,08	313,129	310,946	2,184	6,108	4,823	2,535
18.01.2025 23	24,00	57,34	50,06	7,28	313,050	310,774	2,276	6,139	4,844	2,282
19.01.2025 23	24,00	58,62	51,10	7,52	313,730	311,711	2,019	6,292	4,997	2,363
Среднее	23,95	58,69	51,24	7,45	315,107	312,814	2,293	6,264	4,957	2,349
Итого	742,55				9768,311	9697,243	71,068			72,825

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	57807,222	57224,325	410,184
19.01.2025	67575,533	66921,568	483,009

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru