

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 14

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1901843

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	61,81	53,51	8,30	312,296	310,058	2,239	6,312	5,027	2,599
21.01.2025 23	24,00	61,72	53,10	8,62	302,930	300,599	2,332	6,516	5,262	2,600
22.01.2025 23	24,00	63,75	55,07	8,68	313,502	311,280	2,222	6,190	4,895	2,731
23.01.2025 23	24,00	57,59	50,41	7,18	312,013	309,630	2,383	6,098	4,813	2,244
24.01.2025 23	24,00	54,60	48,09	6,51	312,001	309,766	2,235	6,067	4,782	2,033
25.01.2025 23	24,00	58,21	50,79	7,42	312,700	310,366	2,334	6,281	4,997	2,328
26.01.2025 23	24,00	60,74	52,76	7,98	313,170	310,866	2,304	6,261	4,966	2,505
27.01.2025 23	24,00	63,77	55,11	8,66	314,791	312,566	2,225	6,292	4,976	2,735
28.01.2025 23	24,00	64,89	55,97	8,92	315,079	312,921	2,158	6,394	5,078	2,821
29.01.2025 23	24,00	64,72	55,86	8,86	313,727	311,651	2,076	6,343	5,048	2,787
30.01.2025 23	24,00	63,92	55,27	8,65	314,272	311,947	2,325	6,210	4,905	2,725
31.01.2025 23	24,00	61,48	53,52	7,96	313,603	311,226	2,376	6,179	4,874	2,505
01.02.2025 23	24,00	60,07	52,42	7,65	313,258	311,298	1,959	6,292	4,997	2,404
02.02.2025 23	24,00	54,73	48,38	6,35	313,164	310,914	2,250	6,118	4,823	1,994
03.02.2025 23	24,00	54,73	48,31	6,42	312,769	310,725	2,044	6,078	4,793	2,014
04.02.2025 23	24,00	59,44	51,78	7,66	314,260	312,290	1,970	6,200	4,895	2,417
05.02.2025 23	24,00	65,36	56,38	8,98	314,294	312,255	2,039	6,220	4,905	2,835
06.02.2025 23	24,00	61,35	53,12	8,23	313,565	311,506	2,059	6,118	4,823	2,586
07.02.2025 23	24,00	63,54	54,74	8,80	313,584	311,454	2,129	6,078	4,782	2,762
08.02.2025 23	24,00	65,03	55,80	9,23	314,487	312,466	2,021	6,179	4,874	2,909
09.02.2025 23	24,00	65,41	56,15	9,26	313,539	311,526	2,013	6,108	4,813	2,911
10.02.2025 23	24,00	64,47	55,43	9,04	315,645	313,695	1,950	6,241	4,915	2,862
11.02.2025 23	24,00	63,19	54,52	8,67	314,976	312,846	2,130	6,139	4,833	2,741
12.02.2025 23	24,00	62,82	54,32	8,50	315,250	313,081	2,169	6,128	4,813	2,688
13.02.2025 23	24,00	61,92	53,63	8,29	314,524	312,400	2,124	6,200	4,895	2,614
14.02.2025 23	24,00	58,94	51,38	7,56	313,367	311,265	2,101	6,118	4,823	2,373
15.02.2025 23	24,00	55,35	48,65	6,70	313,265	311,073	2,192	6,088	4,793	2,103
16.02.2025 23	24,00	59,85	51,98	7,87	314,313	312,173	2,140	6,251	4,956	2,478
17.02.2025 23	24,00	71,95	61,02	10,93	316,696	314,601	2,096	6,190	4,854	3,467
Среднее	24,00	61,56	53,36	8,20	313,484	311,326	2,158	6,203	4,904	2,578
Итого	696,00				9091,036	9028,445	62,591			74,772

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	67575,533	66921,568	483,009
17.02.2025	76666,569	75950,013	557,780

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru