

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	71,30	62,40	8,90	143,970	145,180	-1,210	6,000	5,500	1,253
19.02.2025 23	24,00	71,60	62,66	8,93	143,780	144,020	-0,240	6,000	5,500	1,256
20.02.2025 23	24,00	73,66	64,22	9,45	144,010	142,060	1,950	6,000	5,500	1,329
21.02.2025 23	24,00	75,14	65,33	9,82	143,540	141,130	2,410	6,000	5,500	1,375
22.02.2025 23	24,00	75,76	65,84	9,92	143,180	140,660	2,520	6,000	5,500	1,386
23.02.2025 23	24,00	74,60	64,89	9,70	142,820	140,560	2,260	6,000	5,500	1,353
24.02.2025 23	24,00	73,30	64,02	9,29	142,760	140,750	2,010	6,000	5,500	1,295
25.02.2025 23	24,00	71,42	62,41	9,01	142,610	140,970	1,640	6,000	5,500	1,256
26.02.2025 23	24,00	74,44	64,77	9,68	142,460	139,740	2,720	6,000	5,500	1,346
27.02.2025 23	24,00	70,93	62,00	8,93	141,910	139,490	2,420	6,000	5,500	1,240
28.02.2025 23	24,00	66,90	58,83	8,07	141,660	139,720	1,940	6,000	5,500	1,120
01.03.2025 23	24,00	66,69	58,63	8,06	141,860	139,760	2,100	6,000	5,500	1,121
02.03.2025 23	24,00	65,52	57,81	7,71	141,440	139,630	1,810	6,000	5,500	1,070
03.03.2025 23	24,00	65,41	57,58	7,84	140,430	139,180	1,250	6,000	5,500	1,079
04.03.2025 23	24,00	61,20	54,33	6,86	139,730	138,700	1,030	6,000	5,500	0,943
05.03.2025 23	24,00	55,72	49,85	5,87	138,660	138,360	0,300	6,000	5,500	0,802
06.03.2025 23	24,00	54,66	49,00	5,66	138,600	138,400	0,200	6,000	5,500	0,774
07.03.2025 23	24,00	57,20	51,12	6,08	138,990	138,380	0,610	6,000	5,500	0,832
08.03.2025 23	24,00	58,84	52,50	6,34	139,840	138,730	1,110	6,000	5,500	0,872
09.03.2025 23	24,00	57,86	51,75	6,11	139,120	138,410	0,710	6,000	5,500	0,836
10.03.2025 23	23,87	57,24	51,32	5,92	137,900	137,350	0,550	6,000	5,500	0,804
11.03.2025 23	24,00	55,74	50,11	5,63	139,550	142,820	-3,270	6,000	5,500	0,774
12.03.2025 23	24,00	56,47	50,87	5,60	139,180	142,410	-3,230	6,000	5,500	0,768
13.03.2025 23	24,00	54,29	49,18	5,12	139,600	143,130	-3,530	6,000	5,500	0,705
14.03.2025 23	24,00	54,27	49,24	5,03	140,440	143,980	-3,540	6,000	5,500	0,696
15.03.2025 23	24,00	47,11	43,33	3,79	141,940	145,960	-4,020	6,000	5,500	0,532
16.03.2025 23	24,00	43,63	40,44	3,20	142,230	146,100	-3,870	6,000	5,500	0,451
17.03.2025 23	24,00	54,43	49,44	4,99	140,110	143,160	-3,050	6,000	5,500	0,689
18.03.2025 23	24,00	54,71	49,59	5,12	140,030	143,090	-3,060	6,000	5,500	0,707
19.03.2025 23	24,00	59,94	53,60	6,35	139,900	142,860	-2,960	6,000	5,500	0,874
20.03.2025 23	24,00	52,77	47,69	5,08	139,940	143,100	-3,160	6,000	5,500	0,702
21.03.2025 23	24,00	55,84	50,18	5,66	138,940	142,440	-3,500	6,000	5,500	0,775
Среднее	24,00	62,14	55,15	6,99	140,973	141,257	-0,284	6,000	5,500	0,969
Итого	767,86				4511,130	4520,230	-9,100			31,015

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
18.02.2025	80438,058	204635,905	474,650
21.03.2025	84949,188	209156,135	505,665

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru