

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	55,80	50,21	5,59	138,880	142,530	-3,650	0,588	0,539	0,765
23.03.2025 23	24,00	56,61	50,85	5,76	139,070	142,490	-3,420	0,588	0,539	0,789
24.03.2025 23	24,00	56,52	50,76	5,76	141,040	143,830	-2,790	0,588	0,539	0,801
25.03.2025 23	24,00	52,62	47,66	4,96	140,730	143,740	-3,010	0,588	0,539	0,689
26.03.2025 23	24,00	52,99	47,80	5,19	113,940	116,020	-2,080	0,588	0,539	0,583
27.03.2025 23	23,60	44,65	40,99	3,65	129,760	130,850	-1,090	0,588	0,539	0,470
28.03.2025 23	24,00	38,99	36,55	2,43	141,120	141,680	-0,560	0,588	0,539	0,342
29.03.2025 23	24,00	37,83	35,57	2,27	141,660	142,930	-1,270	0,588	0,539	0,320
30.03.2025 23	24,00	42,95	39,74	3,21	141,630	142,090	-0,460	0,588	0,539	0,451
31.03.2025 23	24,00	54,71	49,49	5,22	139,550	139,690	-0,140	0,588	0,539	0,718
01.04.2025 23	24,00	48,26	44,21	4,06	136,730	137,970	-1,240	0,588	0,539	0,548
02.04.2025 23	23,02	42,49	39,45	3,04	128,180	130,600	-2,420	0,588	0,539	0,386
03.04.2025 23	24,00	54,14	48,99	5,15	139,470	141,460	-1,990	0,588	0,539	0,708
04.04.2025 23	24,00	54,41	49,21	5,19	139,620	141,670	-2,050	0,588	0,539	0,715
05.04.2025 23	24,00	54,30	49,05	5,25	138,150	140,270	-2,120	0,588	0,539	0,715
06.04.2025 23	24,00	54,34	49,06	5,28	138,850	140,830	-1,980	0,588	0,539	0,723
07.04.2025 23	24,00	46,62	42,80	3,83	140,450	142,620	-2,170	0,588	0,539	0,532
08.04.2025 23	24,00	54,79	49,35	5,44	137,390	138,850	-1,460	0,588	0,539	0,738
09.04.2025 23	24,00	56,93	50,96	5,97	138,300	139,390	-1,090	0,588	0,539	0,814
10.04.2025 23	24,00	57,99	51,82	6,17	137,810	138,710	-0,900	0,588	0,539	0,837
11.04.2025 23	24,00	57,08	50,98	6,10	136,450	137,310	-0,860	0,588	0,539	0,819
12.04.2025 23	24,00	60,41	53,63	6,78	139,390	139,620	-0,230	0,588	0,539	0,929
13.04.2025 23	24,00	58,41	52,20	6,21	139,220	139,570	-0,350	0,588	0,539	0,851
14.04.2025 23	24,00	55,51	49,95	5,56	138,590	139,570	-0,980	0,588	0,539	0,760
15.04.2025 23	24,00	54,48	49,12	5,37	129,130	130,210	-1,080	0,588	0,539	0,683
16.04.2025 23	24,00	21,65	32,28	-10,63	0,030	0,000	0,030	0,588	0,539	-0,000
17.04.2025 23	24,00	20,96	23,96	-3,00	1,430	0,000	1,430	0,588	0,539	-0,004
Среднее	23,95	49,87	45,80	4,07	126,910	128,315	-1,405	0,588	0,539	0,618
Итого	646,62				3426,570	3464,500	-37,930			16,683

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.03.2025	84949,188	209156,135	505,665
20.04.2025	88375,758	212620,635	522,348

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru