

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	58,55	52,44	6,10	140,030	143,620	-3,590	6,000	5,500	0,841
26.11.2024 23	24,00	57,32	51,52	5,80	144,280	148,900	-4,620	6,000	5,500	0,824
27.11.2024 23	24,00	57,23	51,39	5,84	143,870	148,470	-4,600	6,000	5,500	0,828
28.11.2024 23	24,00	57,94	51,89	6,06	144,910	148,900	-3,990	6,000	5,500	0,864
29.11.2024 23	24,00	63,74	56,56	7,17	145,600	148,070	-2,470	6,000	5,500	1,025
30.11.2024 23	24,00	60,98	54,36	6,61	144,420	147,860	-3,440	6,000	5,500	0,939
01.12.2024 23	24,00	59,28	52,87	6,40	143,580	147,140	-3,560	6,000	5,500	0,905
02.12.2024 23	24,00	61,40	54,53	6,87	144,550	147,950	-3,400	6,000	5,500	0,975
03.12.2024 23	24,00	63,42	56,21	7,21	145,270	147,800	-2,530	6,000	5,500	1,028
04.12.2024 23	24,00	63,24	56,15	7,09	144,130	146,810	-2,680	6,000	5,500	1,003
05.12.2024 23	24,00	55,54	49,90	5,64	141,090	145,350	-4,260	6,000	5,500	0,784
06.12.2024 23	24,00	55,78	50,03	5,75	141,460	145,770	-4,310	6,000	5,500	0,802
07.12.2024 23	24,00	58,95	52,71	6,24	142,610	146,560	-3,950	6,000	5,500	0,876
08.12.2024 23	24,00	57,52	51,58	5,95	141,270	145,370	-4,100	6,000	5,500	0,827
09.12.2024 23	24,00	55,44	49,91	5,53	142,200	145,900	-3,700	6,000	5,500	0,775
10.12.2024 23	24,00	56,44	50,86	5,58	145,130	145,320	-0,190	6,000	5,500	0,798
11.12.2024 23	24,00	54,81	49,52	5,28	144,650	144,720	-0,070	6,000	5,500	0,754
12.12.2024 23	24,00	55,37	49,91	5,46	144,610	144,720	-0,110	6,000	5,500	0,778
13.12.2024 23	24,00	66,74	58,93	7,80	146,940	144,590	2,350	6,000	5,500	1,124
14.12.2024 23	24,00	73,58	64,38	9,20	145,160	140,890	4,270	6,000	5,500	1,305
15.12.2024 23	24,00	58,64	52,36	6,29	140,800	141,290	-0,490	6,000	5,500	0,871
16.12.2024 23	24,00	56,40	50,48	5,91	141,240	142,080	-0,840	6,000	5,500	0,823
17.12.2024 23	24,00	54,72	49,13	5,59	139,820	140,430	-0,610	6,000	5,500	0,771
18.12.2024 23	24,00	56,99	50,93	6,05	140,000	140,090	-0,090	6,000	5,500	0,835
19.12.2024 23	24,00	65,01	57,38	7,63	139,860	138,650	1,210	6,000	5,500	1,046
Среднее	24,00	59,40	53,04	6,36	143,099	145,090	-1,991	6,000	5,500	0,896
Итого	600,00				3577,480	3627,250	-49,770			22,401

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
25.11.2024	68302,618	192353,636	397,074
19.12.2024	71880,098	195980,886	419,475

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru