

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	61,93	55,00	6,93	142,520	145,750	-3,230	6,000	5,500	0,970
21.01.2025 23	24,00	62,61	55,39	7,21	139,590	141,170	-1,580	6,000	5,500	0,989
22.01.2025 23	24,00	63,44	56,32	7,12	144,530	144,340	0,190	6,000	5,500	1,010
23.01.2025 23	24,00	57,21	51,30	5,91	142,970	144,870	-1,900	6,000	5,500	0,832
24.01.2025 23	24,00	54,69	49,22	5,47	142,850	144,380	-1,530	6,000	5,500	0,770
25.01.2025 23	24,00	58,82	52,55	6,27	143,870	144,380	-0,510	6,000	5,500	0,887
26.01.2025 23	24,00	61,11	54,43	6,68	144,310	144,710	-0,400	6,000	5,500	0,947
27.01.2025 23	24,00	64,06	56,83	7,23	144,980	145,250	-0,270	6,000	5,500	1,029
28.01.2025 23	24,00	65,12	57,72	7,40	145,000	145,850	-0,850	6,000	5,500	1,052
29.01.2025 23	24,00	64,82	57,46	7,36	144,300	144,990	-0,690	6,000	5,500	1,042
30.01.2025 23	24,00	64,16	56,89	7,27	143,590	145,350	-1,760	6,000	5,500	1,024
31.01.2025 23	24,00	61,16	54,53	6,62	143,210	144,400	-1,190	6,000	5,500	0,932
01.02.2025 23	24,00	59,87	53,48	6,39	143,260	144,800	-1,540	6,000	5,500	0,901
02.02.2025 23	24,00	54,67	49,27	5,41	142,370	145,130	-2,760	6,000	5,500	0,759
03.02.2025 23	24,00	54,79	49,30	5,49	142,160	145,240	-3,080	6,000	5,500	0,770
04.02.2025 23	24,00	60,50	53,71	6,78	142,760	145,900	-3,140	6,000	5,500	0,952
05.02.2025 23	24,00	65,04	57,62	7,43	142,780	145,030	-2,250	6,000	5,500	1,040
06.02.2025 23	24,00	61,69	54,72	6,97	142,370	145,260	-2,890	6,000	5,500	0,976
07.02.2025 23	24,00	63,68	56,27	7,42	142,090	145,030	-2,940	6,000	5,500	1,034
08.02.2025 23	24,00	65,39	57,59	7,81	142,630	145,180	-2,550	6,000	5,500	1,092
09.02.2025 23	24,00	65,17	57,46	7,71	142,040	144,580	-2,540	6,000	5,500	1,075
10.02.2025 23	24,00	64,88	57,25	7,63	142,900	145,200	-2,300	6,000	5,500	1,069
11.02.2025 23	24,00	63,28	56,02	7,27	142,320	144,810	-2,490	6,000	5,500	1,015
12.02.2025 23	24,00	62,75	55,59	7,16	142,180	144,780	-2,600	6,000	5,500	1,000
13.02.2025 23	24,00	61,97	54,96	7,01	141,870	144,590	-2,720	6,000	5,500	0,977
14.02.2025 23	24,00	58,65	52,30	6,35	140,890	144,160	-3,270	6,000	5,500	0,880
15.02.2025 23	24,00	55,37	49,60	5,77	140,670	144,190	-3,520	6,000	5,500	0,800
16.02.2025 23	24,00	60,54	53,48	7,06	141,680	144,770	-3,090	6,000	5,500	0,983
17.02.2025 23	24,00	72,36	63,17	9,19	143,700	145,210	-1,510	6,000	5,500	1,291
Среднее	24,00	61,71	54,81	6,91	142,772	144,803	-2,031	6,000	5,500	0,969
Итого	696,00				4140,390	4199,300	-58,910			28,102

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.01.2025	76297,668	200436,605	446,548
17.02.2025	80438,058	204635,905	474,650

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru