

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период
с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	66,47	58,55	7,92	137,920	136,910	1,010	6,000	5,500	1,071
21.12.2024 23	24,00	63,76	56,70	7,07	144,470	144,910	-0,440	6,000	5,500	1,002
22.12.2024 23	24,00	56,05	50,51	5,53	142,100	144,360	-2,260	6,000	5,500	0,775
23.12.2024 23	24,00	54,83	49,45	5,37	141,840	144,230	-2,390	6,000	5,500	0,751
24.12.2024 23	24,00	55,57	50,09	5,49	142,210	143,130	-0,920	6,000	5,500	0,769
25.12.2024 23	24,00	54,31	49,11	5,20	142,020	142,670	-0,650	6,000	5,500	0,728
26.12.2024 23	24,00	54,77	49,41	5,36	142,120	142,970	-0,850	6,000	5,500	0,751
27.12.2024 23	24,00	55,65	50,05	5,59	142,440	142,790	-0,350	6,000	5,500	0,785
28.12.2024 23	24,00	56,18	50,49	5,69	142,870	142,710	0,160	6,000	5,500	0,800
29.12.2024 23	24,00	59,68	53,19	6,49	144,070	143,670	0,400	6,000	5,500	0,919
30.12.2024 23	24,00	57,27	51,37	5,90	142,290	142,380	-0,090	6,000	5,500	0,826
31.12.2024 23	24,00	58,87	52,64	6,24	142,610	142,260	0,350	6,000	5,500	0,875
01.01.2025 23	24,00	54,36	48,93	5,43	141,570	142,340	-0,770	6,000	5,500	0,759
02.01.2025 23	24,00	56,58	50,68	5,90	142,410	142,890	-0,480	6,000	5,500	0,828
03.01.2025 23	24,00	58,25	52,15	6,10	141,910	142,280	-0,370	6,000	5,500	0,852
04.01.2025 23	24,00	54,58	49,09	5,50	141,780	142,340	-0,560	6,000	5,500	0,768
05.01.2025 23	24,00	64,66	57,16	7,50	144,440	145,050	-0,610	6,000	5,500	1,063
06.01.2025 23	24,00	63,94	56,80	7,14	142,980	144,180	-1,200	6,000	5,500	1,002
07.01.2025 23	24,00	56,96	51,01	5,95	141,690	143,700	-2,010	6,000	5,500	0,830
08.01.2025 23	24,00	61,35	54,66	6,69	141,860	143,200	-1,340	6,000	5,500	0,933
09.01.2025 23	24,00	61,20	54,53	6,67	142,590	143,720	-1,130	6,000	5,500	0,935
10.01.2025 23	24,00	61,14	54,49	6,64	142,340	143,290	-0,950	6,000	5,500	0,929
11.01.2025 23	24,00	59,78	53,39	6,39	142,110	142,820	-0,710	6,000	5,500	0,893
12.01.2025 23	24,00	59,41	53,16	6,25	141,630	142,010	-0,380	6,000	5,500	0,871
13.01.2025 23	23,86	56,26	50,49	5,77	140,020	141,580	-1,560	6,000	5,500	0,796
14.01.2025 23	24,00	59,93	53,51	6,42	144,770	148,090	-3,320	6,000	5,500	0,914
15.01.2025 23	24,00	60,73	54,15	6,58	144,770	147,990	-3,220	6,000	5,500	0,937
16.01.2025 23	24,00	63,28	56,10	7,18	144,730	147,340	-2,610	6,000	5,500	1,020
17.01.2025 23	24,00	60,35	53,74	6,61	143,090	146,320	-3,230	6,000	5,500	0,931
18.01.2025 23	24,00	57,63	51,47	6,16	142,830	146,750	-3,920	6,000	5,500	0,867
19.01.2025 23	24,00	58,79	52,47	6,33	143,090	146,840	-3,750	6,000	5,500	0,891
Среднее	24,00	58,79	52,57	6,23	142,502	143,733	-1,231	6,000	5,500	0,873
Итого	743,85				4417,570	4455,720	-38,150			27,073

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.12.2024	71880,098	195980,886	419,475
19.01.2025	76297,668	200436,605	446,548

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru