

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: ТСЖ "Агой"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 2а

Номер прибора: 1412863

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	70,80	55,71	15,09	121,189	124,144	-2,956	3,600	3,304	1,826
19.02.2025 23	24,00	71,15	55,88	15,27	121,017	124,012	-2,995	3,538	3,243	1,845
20.02.2025 23	24,00	72,92	56,77	16,15	119,888	123,010	-3,122	3,579	3,294	1,933
21.02.2025 23	24,00	74,65	57,74	16,91	118,772	121,988	-3,216	3,538	3,253	2,005
22.02.2025 23	24,00	75,38	58,12	17,26	118,190	121,450	-3,260	3,579	3,314	2,036
23.02.2025 23	24,00	74,12	57,41	16,71	118,323	121,468	-3,144	3,528	3,253	1,972
24.02.2025 23	24,00	73,13	56,97	16,16	118,781	121,862	-3,082	3,447	3,171	1,915
25.02.2025 23	24,00	70,63	55,34	15,29	119,783	122,702	-2,919	3,487	3,202	1,828
26.02.2025 23	24,00	73,97	57,20	16,77	117,841	120,949	-3,109	3,477	3,212	1,970
27.02.2025 23	24,00	70,67	55,13	15,54	118,316	121,160	-2,843	3,508	3,233	1,827
28.02.2025 23	24,00	66,75	52,92	13,83	120,028	122,570	-2,542	3,498	3,222	1,653
01.03.2025 23	24,00	66,03	52,56	13,47	120,646	123,121	-2,475	3,569	3,294	1,619
02.03.2025 23	24,00	65,26	52,18	13,08	120,611	123,029	-2,418	3,477	3,192	1,571
03.03.2025 23	24,00	65,14	52,14	13,00	120,716	123,247	-2,531	3,487	3,202	1,567
04.03.2025 23	24,00	61,44	49,84	11,60	121,474	123,597	-2,124	3,498	3,212	1,406
05.03.2025 23	24,00	55,64	45,93	9,71	123,032	124,634	-1,603	3,487	3,192	1,193
06.03.2025 23	24,00	54,50	45,21	9,29	123,644	125,094	-1,449	3,498	3,192	1,148
07.03.2025 23	24,00	56,97	47,00	9,97	123,127	124,898	-1,771	3,528	3,233	1,225
08.03.2025 23	24,00	58,43	47,90	10,53	123,062	124,954	-1,892	3,559	3,263	1,294
09.03.2025 23	24,00	57,40	47,54	9,86	123,315	125,090	-1,775	3,528	3,233	1,213
10.03.2025 23	24,00	57,23	47,32	9,91	122,247	124,006	-1,759	3,498	3,202	1,209
11.03.2025 23	24,00	55,20	45,82	9,38	123,359	124,944	-1,586	3,528	3,233	1,154
12.03.2025 23	24,00	56,58	47,12	9,46	122,868	124,548	-1,680	3,742	3,457	1,160
13.03.2025 23	24,00	54,10	45,62	8,48	124,954	126,294	-1,339	3,773	3,467	1,059
14.03.2025 23	24,00	54,08	45,80	8,28	126,587	127,904	-1,317	3,783	3,467	1,047
15.03.2025 23	24,00	47,18	40,96	6,22	130,412	131,095	-0,683	3,671	3,324	0,798
16.03.2025 23	24,00	43,76	38,60	5,16	131,766	132,400	-0,634	3,610	3,263	0,664
17.03.2025 23	24,00	54,22	45,86	8,36	127,462	129,158	-1,696	3,528	3,212	1,065
18.03.2025 23	24,00	54,40	45,96	8,44	127,457	129,140	-1,684	3,498	3,171	1,074
19.03.2025 23	24,00	59,31	48,80	10,51	125,702	127,856	-2,154	3,712	3,396	1,319
20.03.2025 23	24,00	53,18	44,70	8,48	127,633	129,245	-1,612	3,600	3,273	1,073
21.03.2025 23	24,00	55,68	46,36	9,32	126,518	128,366	-1,848	3,559	3,243	1,177
Среднее	24,00	61,87	50,08	11,80	122,772	124,936	-2,163	3,560	3,263	1,433
Итого	768,00				3928,719	3997,937	-69,218			45,846

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
18.02.2025	-369,843	573,081
21.03.2025	-439,062	618,927

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru