

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Агой"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 2а

Номер прибора: 1412863

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	55,58	46,40	9,18	126,748	128,530	-1,781	0,345	0,314	1,162
23.03.2025 23	24,00	56,15	46,72	9,43	126,742	128,576	-1,834	0,352	0,321	1,194
24.03.2025 23	24,00	56,38	46,80	9,58	127,336	129,083	-1,747	0,367	0,335	1,207
25.03.2025 23	24,00	53,01	44,68	8,33	128,122	129,573	-1,451	0,367	0,335	1,054
26.03.2025 23	24,00	48,92	42,50	6,42	104,081	105,327	-1,247	0,336	0,314	0,882
27.03.2025 23	23,58	44,28	38,41	5,87	120,667	121,454	-0,787	0,346	0,314	0,710
28.03.2025 23	24,00	39,87	35,91	3,96	131,123	131,614	-0,491	0,344	0,311	0,507
29.03.2025 23	24,00	38,36	34,55	3,81	132,282	132,818	-0,536	0,341	0,306	0,484
30.03.2025 23	24,00	41,76	36,71	5,05	130,978	131,870	-0,892	0,369	0,335	0,650
31.03.2025 23	24,00	54,59	46,12	8,47	125,601	127,418	-1,817	0,336	0,305	1,063
01.04.2025 23	24,00	47,95	41,35	6,60	124,676	125,850	-1,174	0,332	0,301	0,827
02.04.2025 23	23,93	41,07	36,53	4,54	123,900	124,573	-0,672	0,361	0,327	0,572
03.04.2025 23	24,00	53,97	45,48	8,49	125,540	127,313	-1,773	0,341	0,311	1,066
04.04.2025 23	24,00	54,24	45,70	8,54	125,638	127,343	-1,705	0,337	0,307	1,072
05.04.2025 23	24,00	54,15	45,52	8,63	124,347	125,944	-1,597	0,335	0,305	1,071
06.04.2025 23	24,00	54,19	45,51	8,68	125,252	126,825	-1,573	0,340	0,310	1,085
07.04.2025 23	24,00	46,79	40,43	6,36	128,999	129,802	-0,803	0,361	0,328	0,804
08.04.2025 23	24,00	54,56	45,64	8,92	124,231	125,922	-1,691	0,348	0,319	1,107
09.04.2025 23	24,00	56,44	46,77	9,67	124,992	126,896	-1,904	0,363	0,333	1,206
10.04.2025 23	24,00	58,02	47,74	10,28	123,990	125,961	-1,971	0,356	0,327	1,270
11.04.2025 23	24,00	56,77	46,89	9,88	123,218	125,096	-1,878	0,360	0,332	1,215
12.04.2025 23	24,00	59,91	48,94	10,97	124,761	126,882	-2,121	0,364	0,335	1,364
13.04.2025 23	24,00	58,48	48,18	10,30	125,001	126,954	-1,953	0,345	0,315	1,283
14.04.2025 23	24,00	55,54	46,41	9,13	126,058	127,731	-1,673	0,338	0,307	1,149
15.04.2025 23	24,00	54,19	45,54	8,65	123,218	124,629	-1,411	0,336	0,306	1,073
16.04.2025 23	24,00	23,87	29,17	-5,30	0,000	0,000	0,000	0,242	0,257	0,000
Среднее	23,98	50,73	43,25	7,48	120,289	121,692	-1,403	0,345	0,316	0,965
Итого	623,52				3127,501	3163,983	-36,482			25,078

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
22.03.2025	-439,062	618,927
20.04.2025	-475,544	644,006

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1