

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.10.2024 по 24.11.2024

Потребитель: ТСЖ "Агой"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 2а

Номер прибора: 1412863

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
25.10.2024 23	24,00	18,05	18,06	0,00	0,000	0,000	0,000	2,274	2,437	0,000	0,000
26.10.2024 23	24,00	17,92	17,94	0,00	0,000	0,000	0,000	2,264	2,427	0,000	0,000
27.10.2024 23	24,00	17,68	17,72	0,00	0,000	0,000	0,000	2,254	2,417	0,000	0,000
28.10.2024 23	24,00	17,55	17,57	0,00	0,000	0,000	0,000	2,243	2,407	0,000	0,000
29.10.2024 23	24,00	17,47	17,51	0,00	0,000	0,000	0,000	2,233	2,396	0,000	0,000
30.10.2024 23	24,00	17,26	17,42	-1,27	0,027	0,019	0,009	2,458	2,621	0,000	-0,000
31.10.2024 23	24,00	16,62	17,77	0,00	0,000	0,000	0,000	2,580	2,743	0,000	0,000
01.11.2024 23	24,00	40,62	36,92	5,41	126,442	127,637	-1,196	3,640	3,080	0,681	0,691
02.11.2024 23	24,00	54,29	48,27	6,02	179,407	181,155	-1,747	4,069	3,294	1,074	1,091
03.11.2024 23	24,00	55,50	48,63	6,88	175,125	176,716	-1,591	4,222	3,518	1,199	1,216
04.11.2024 23	24,00	59,50	51,47	8,05	175,618	177,167	-1,549	4,201	3,498	1,410	1,426
05.11.2024 23	24,00	61,52	52,82	8,71	176,663	178,210	-1,548	4,150	3,426	1,536	1,552
06.11.2024 23	24,00	61,52	53,05	8,49	174,425	175,912	-1,486	4,252	3,549	1,477	1,493
07.11.2024 23	24,00	54,57	47,68	6,89	173,372	174,861	-1,489	4,201	3,508	1,190	1,205
08.11.2024 23	24,00	54,07	47,40	6,68	173,667	175,156	-1,489	4,211	3,518	1,155	1,170
09.11.2024 23	24,00	56,23	49,11	7,13	174,053	175,580	-1,527	4,211	3,518	1,236	1,252
10.11.2024 23	24,00	54,92	48,23	6,69	174,398	175,910	-1,512	4,038	3,334	1,163	1,177
11.11.2024 23	24,00	54,55	47,86	6,70	173,998	175,492	-1,495	4,018	3,324	1,160	1,176
12.11.2024 23	24,00	55,29	48,45	6,84	174,077	175,580	-1,502	4,028	3,334	1,186	1,201
13.11.2024 23	24,00	56,06	47,85	7,96	146,323	147,588	-1,265	3,865	3,385	1,161	1,175
14.11.2024 23	24,00	55,07	45,20	9,87	109,374	110,279	-0,906	3,518	3,314	1,077	1,088
15.11.2024 23	23,87	52,50	44,18	9,58	84,641	85,341	-0,700	3,987	3,722	0,809	0,818
16.11.2024 23	23,77	56,95	46,11	11,42	99,035	99,815	-0,780	3,671	3,457	1,129	1,140
17.11.2024 23	24,00	62,36	49,47	12,86	105,698	106,567	-0,869	3,691	3,518	1,358	1,370
18.11.2024 23	24,00	58,72	47,38	11,34	106,918	107,781	-0,864	3,600	3,416	1,209	1,222
19.11.2024 23	24,00	54,69	44,79	9,90	107,846	108,686	-0,840	3,579	3,396	1,065	1,076
20.11.2024 23	24,00	56,41	45,94	10,47	106,922	107,789	-0,867	3,569	3,396	1,116	1,129
21.11.2024 23	24,00	54,03	44,80	9,21	108,924	109,741	-0,817	3,589	3,396	1,001	1,011
22.11.2024 23	24,00	54,23	44,76	9,53	105,661	106,491	-0,830	3,763	3,579	1,004	1,015
23.11.2024 23	24,00	54,64	45,46	9,19	109,757	110,653	-0,896	3,589	3,385	1,006	1,017
24.11.2024 23	23,92	59,56	47,87	11,70	105,390	106,262	-0,872	3,610	3,406	1,231	1,243
Среднее	23,99	47,15	40,52	6,74	107,992	108,916	-0,924	3,535	3,217	0,891	0,902
Итого	743,55				3347,761	3376,390	-28,629			27,634	27,953

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
25.10.2024	-198,636	550,470
24.11.2024	-227,265	522,836

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru