

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: ТСЖ "Агой"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 2а

Номер прибора: 1412863

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	57,80	59,99	-2,19	111,200	112,660	-1,461	3,773	3,538	-0,381
21.12.2024 23	24,00	63,55	49,82	13,73	105,769	108,065	-2,296	3,538	3,355	1,445
22.12.2024 23	24,00	56,34	45,69	10,65	107,787	109,562	-1,776	3,426	3,233	1,144
23.12.2024 23	24,00	54,62	44,53	10,09	108,715	110,389	-1,674	3,467	3,273	1,095
24.12.2024 23	24,00	55,33	45,07	10,26	108,779	110,528	-1,749	3,538	3,345	1,113
25.12.2024 23	24,00	54,09	44,38	9,71	109,289	110,912	-1,624	3,406	3,202	1,059
26.12.2024 23	24,00	54,53	44,57	9,96	109,236	110,905	-1,669	3,416	3,212	1,087
27.12.2024 23	24,00	55,26	44,91	10,35	109,148	110,900	-1,752	3,487	3,283	1,128
28.12.2024 23	24,00	56,10	45,36	10,74	109,190	111,034	-1,844	3,528	3,324	1,171
29.12.2024 23	24,00	58,95	46,88	12,07	108,909	110,996	-2,087	3,579	3,375	1,311
30.12.2024 23	24,00	57,37	46,11	11,26	108,490	110,401	-1,910	3,426	3,233	1,219
31.12.2024 23	24,00	58,63	46,78	11,85	108,004	109,987	-1,983	3,620	3,416	1,273
01.01.2025 23	24,00	54,14	43,99	10,15	109,355	110,994	-1,639	3,447	3,243	1,109
02.01.2025 23	24,00	55,76	45,02	10,74	109,513	111,286	-1,773	3,477	3,273	1,174
03.01.2025 23	24,00	58,41	46,88	11,53	107,915	109,777	-1,863	3,620	3,426	1,240
04.01.2025 23	24,00	54,21	44,19	10,02	109,214	110,772	-1,558	3,508	3,304	1,092
05.01.2025 23	24,00	63,51	49,50	14,01	107,064	109,397	-2,333	3,885	3,691	1,493
06.01.2025 23	24,00	64,31	50,22	14,09	105,270	107,558	-2,288	3,569	3,385	1,473
07.01.2025 23	24,00	56,21	45,31	10,90	108,132	109,894	-1,763	3,589	3,396	1,177
08.01.2025 23	24,00	61,21	48,54	12,67	106,599	108,674	-2,075	3,691	3,498	1,345
09.01.2025 23	24,00	60,60	48,17	12,43	107,525	109,598	-2,073	3,793	3,589	1,333
10.01.2025 23	24,00	60,78	48,43	12,35	107,182	109,240	-2,058	3,661	3,477	1,319
11.01.2025 23	24,00	59,40	47,60	11,80	107,808	109,788	-1,979	3,661	3,467	1,268
12.01.2025 23	24,00	59,45	47,67	11,78	107,321	109,256	-1,935	3,589	3,396	1,260
13.01.2025 23	23,90	55,73	45,05	10,68	103,714	105,354	-1,640	3,600	3,406	1,108
14.01.2025 23	24,00	59,42	47,32	12,10	107,820	109,882	-2,063	3,416	3,222	1,301
15.01.2025 23	24,00	60,31	48,52	11,79	116,600	118,832	-2,232	3,681	3,426	1,369
16.01.2025 23	24,00	62,92	52,22	10,70	145,804	148,540	-2,736	3,926	3,467	1,558
17.01.2025 23	24,00	60,66	50,65	10,01	144,897	147,467	-2,570	3,722	3,273	1,448
18.01.2025 23	24,00	57,28	48,17	9,11	145,829	148,208	-2,378	3,763	3,304	1,327
19.01.2025 23	24,00	58,50	49,17	9,33	146,023	148,505	-2,483	3,916	3,447	1,362
Среднее	24,00	58,24	47,44	10,80	113,165	115,141	-1,976	3,604	3,370	1,207
Итого	743,90				3508,102	3569,363	-61,261			37,421

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
20.12.2024	-240,753	494,183
19.01.2025	-302,014	531,604

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru