

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96323

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	73,34	63,51	9,82	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
19.02.2025 23	24,00	74,46	64,26	10,20	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
20.02.2025 23	24,00	71,70	62,32	9,37	109,325	109,325	0,000	6,000	5,500	1,019
21.02.2025 23	24,00	75,30	65,13	10,17	164,676	164,676	0,000	6,000	5,500	1,674
22.02.2025 23	24,00	75,91	65,55	10,36	165,083	165,083	0,000	6,000	5,500	1,710
23.02.2025 23	24,00	74,72	64,62	10,09	165,137	165,137	0,000	6,000	5,500	1,664
24.02.2025 23	24,00	73,39	63,70	9,68	165,055	165,055	0,000	6,000	5,500	1,595
25.02.2025 23	24,00	71,55	62,14	9,41	164,622	164,622	0,000	6,000	5,500	1,544
26.02.2025 23	24,00	74,56	64,52	10,04	164,432	164,432	0,000	6,000	5,500	1,647
27.02.2025 23	24,00	71,00	61,72	9,29	163,905	163,905	0,000	6,000	5,500	1,510
28.02.2025 23	24,00	66,97	58,65	8,32	163,955	163,955	0,000	6,000	5,500	1,364
01.03.2025 23	24,00	67,21	58,69	8,52	159,072	159,072	0,000	6,000	5,500	1,356
02.03.2025 23	24,00	65,56	57,63	7,93	165,065	165,065	0,000	6,000	5,500	1,310
03.03.2025 23	24,00	65,50	57,55	7,96	164,036	164,036	0,000	6,000	5,500	1,304
04.03.2025 23	24,00	61,22	54,19	7,03	163,595	163,595	0,000	6,000	5,500	1,150
05.03.2025 23	24,00	55,76	49,74	6,02	162,853	162,853	0,000	6,000	5,500	0,981
06.03.2025 23	24,00	54,69	48,89	5,79	163,038	163,038	0,000	6,000	5,500	0,944
07.03.2025 23	24,00	57,22	51,00	6,21	163,852	163,852	0,000	6,000	5,500	1,016
08.03.2025 23	24,00	58,86	52,36	6,50	164,493	164,493	0,000	6,000	5,500	1,067
09.03.2025 23	24,00	57,89	51,65	6,23	164,322	164,322	0,000	6,000	5,500	1,023
10.03.2025 23	23,89	57,23	51,17	6,06	162,596	162,596	0,000	6,000	5,500	0,981
11.03.2025 23	24,00	55,77	49,92	5,85	163,243	163,243	0,000	6,000	5,500	0,955
12.03.2025 23	24,00	56,43	50,66	5,78	163,561	163,561	0,000	6,000	5,500	0,944
13.03.2025 23	24,00	54,28	49,03	5,25	164,323	164,323	0,000	6,000	5,500	0,862
14.03.2025 23	24,00	54,26	49,11	5,14	165,360	165,360	0,000	6,000	5,500	0,850
15.03.2025 23	24,00	47,09	43,20	3,88	167,788	167,788	0,000	6,000	5,500	0,581
16.03.2025 23	24,00	43,58	40,34	3,24	168,062	168,062	0,000	6,000	5,500	0,477
17.03.2025 23	24,00	54,42	49,34	5,08	165,426	165,426	0,000	6,000	5,500	0,839
18.03.2025 23	24,00	54,72	49,48	5,24	165,648	165,648	0,000	6,000	5,500	0,869
19.03.2025 23	24,00	60,03	53,46	6,57	165,708	165,708	0,000	6,000	5,500	1,077
20.03.2025 23	24,00	52,77	47,61	5,16	166,571	166,571	0,000	6,000	5,500	0,813
21.03.2025 23	24,00	55,84	50,07	5,77	165,398	165,398	0,000	6,000	5,500	0,947
Среднее	24,00	62,29	55,04	7,25	152,506	152,506	0,000	6,000	5,500	1,065
Итого	767,89				4880,199	4880,199	0,000			34,072

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	70653,908	70653,908	446,755
21.03.2025	75534,107	75534,107	480,828

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru