

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96323

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	55,80	50,03	5,77	165,392	165,392	0,000	0,588	0,539	0,940
23.03.2025 23	24,00	56,64	50,65	5,99	165,822	165,822	0,000	0,588	0,539	0,988
24.03.2025 23	24,00	56,54	50,55	5,99	167,845	167,845	0,000	0,588	0,539	0,961
25.03.2025 23	24,00	52,59	47,49	5,10	167,454	167,454	0,000	0,588	0,539	0,806
26.03.2025 23	24,00	52,66	47,61	5,05	136,751	136,751	0,000	0,588	0,539	0,682
27.03.2025 23	22,71	44,82	41,07	3,75	156,544	156,544	0,000	0,588	0,539	0,523
28.03.2025 23	24,00	38,58	36,16	2,42	166,016	166,016	0,000	0,588	0,539	0,332
29.03.2025 23	24,00	37,68	35,47	2,21	166,808	166,808	0,000	0,588	0,539	0,286
30.03.2025 23	24,00	43,33	39,99	3,34	164,752	164,752	0,000	0,588	0,539	0,489
31.03.2025 23	24,00	54,71	49,43	5,28	163,174	163,174	0,000	0,588	0,539	0,861
01.04.2025 23	24,00	48,23	44,08	4,15	160,533	160,533	0,000	0,588	0,539	0,616
02.04.2025 23	24,00	41,71	38,74	2,96	157,085	157,085	0,000	0,588	0,539	0,385
03.04.2025 23	24,00	54,15	48,91	5,23	162,351	162,351	0,000	0,588	0,539	0,849
04.04.2025 23	24,00	54,42	49,09	5,33	163,207	163,207	0,000	0,588	0,539	0,870
05.04.2025 23	24,00	54,31	48,93	5,37	161,874	161,874	0,000	0,588	0,539	0,869
06.04.2025 23	24,00	54,36	48,96	5,40	162,630	162,630	0,000	0,588	0,539	0,879
07.04.2025 23	24,00	46,58	42,70	3,88	165,388	165,388	0,000	0,588	0,539	0,579
08.04.2025 23	24,00	54,85	49,29	5,56	161,861	161,861	0,000	0,588	0,539	0,898
09.04.2025 23	24,00	57,14	51,00	6,14	163,357	163,357	0,000	0,588	0,539	0,992
10.04.2025 23	24,00	57,87	51,67	6,20	163,481	163,481	0,000	0,588	0,539	0,999
11.04.2025 23	24,00	57,20	51,00	6,20	162,190	162,190	0,000	0,588	0,539	0,984
12.04.2025 23	24,00	60,59	53,79	6,81	165,954	165,954	0,000	0,588	0,539	1,113
13.04.2025 23	24,00	58,25	52,05	6,20	165,776	165,776	0,000	0,588	0,539	1,019
14.04.2025 23	24,00	55,43	49,86	5,57	165,500	165,500	0,000	0,588	0,539	0,912
15.04.2025 23	24,00	54,37	49,13	5,23	151,996	151,996	0,000	0,588	0,539	0,804
16.04.2025 23	24,00	22,28	37,64	-15,36	10,628	10,628	0,000	0,588	0,539	0,000
17.04.2025 23	24,00	19,29	23,85	-4,56	4,484	4,484	0,000	0,588	0,539	0,000
18.04.2025 23	24,00	17,71	20,81	-3,10	0,140	0,140	0,000	0,588	0,539	0,000
Среднее	23,95	48,64	45,00	3,65	145,321	145,321	0,000	0,588	0,539	0,701
Итого	670,71				4068,990	4068,990	0,000			19,633

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	75534,107	75534,107	480,828
20.04.2025	79603,097	79603,097	500,461

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru