

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период
с 22.10.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96323

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.10.2024 23	24,00	10,68	10,28	0,40	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
23.10.2024 23	24,00	13,20	13,03	0,17	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
24.10.2024 23	24,00	12,50	12,18	0,32	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
25.10.2024 23	24,00	11,60	11,32	0,28	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
26.10.2024 23	24,00	10,07	9,87	0,20	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
27.10.2024 23	24,00	10,18	9,79	0,39	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
28.10.2024 23	24,00	10,95	10,65	0,30	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
29.10.2024 23	24,00	11,50	11,23	0,27	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
30.10.2024 23	24,00	16,43	16,58	-0,15	16,520	14,440	2,080	6,000	5,500	0,000
31.10.2024 23	24,00	14,33	13,97	0,36	0,010	0,000	0,010	6,000	5,500	0,000
01.11.2024 23	24,00	52,85	47,02	5,83	119,890	115,120	4,770	6,000	5,500	0,687
02.11.2024 23	24,00	54,40	48,82	5,57	162,820	156,550	6,270	6,000	5,500	0,894
03.11.2024 23	24,00	56,02	49,88	6,14	159,610	153,330	6,280	6,000	5,500	0,963
04.11.2024 23	24,00	59,57	52,57	7,01	160,840	154,510	6,330	6,000	5,500	1,106
05.11.2024 23	24,00	62,62	54,86	7,76	162,420	155,870	6,550	6,000	5,500	1,237
06.11.2024 23	23,86	60,97	53,79	7,18	159,610	153,550	6,060	6,000	5,500	1,124
07.11.2024 23	23,40	54,65	48,73	5,92	154,710	149,430	5,280	6,000	5,500	0,902
08.11.2024 23	24,00	54,33	48,52	5,81	158,510	153,160	5,350	6,000	5,500	0,907
09.11.2024 23	24,00	56,25	50,13	6,12	158,420	153,750	4,670	6,000	5,500	0,953
10.11.2024 23	24,00	55,03	49,17	5,86	158,770	153,830	4,940	6,000	5,500	0,912
11.11.2024 23	24,00	54,80	48,87	5,93	158,310	153,470	4,840	6,000	5,500	0,924
12.11.2024 23	24,00	55,29	49,29	6,00	158,310	153,540	4,770	6,000	5,500	0,934
13.11.2024 23	24,00	56,21	50,09	6,12	159,150	154,450	4,700	6,000	5,500	0,958
14.11.2024 23	24,00	55,26	49,45	5,81	161,590	156,440	5,150	6,000	5,500	0,925
15.11.2024 23	23,90	54,36	48,72	5,64	148,060	143,210	4,850	6,000	5,500	0,837
16.11.2024 23	24,00	58,89	52,10	6,79	153,350	148,370	4,980	6,000	5,500	1,026
17.11.2024 23	24,00	62,51	55,13	7,38	162,500	158,030	4,470	6,000	5,500	1,175
18.11.2024 23	24,00	58,54	52,10	6,44	163,450	158,340	5,110	6,000	5,500	1,034
19.11.2024 23	24,00	55,07	49,24	5,82	162,810	157,020	5,790	6,000	5,500	0,934
20.11.2024 23	24,00	56,43	50,41	6,03	161,460	155,870	5,590	6,000	5,500	0,956
21.11.2024 23	24,00	54,24	48,84	5,40	163,290	157,640	5,650	6,000	5,500	0,854
22.11.2024 23	24,00	54,53	49,02	5,51	158,120	153,330	4,790	6,000	5,500	0,860
23.11.2024 23	24,00	54,83	49,53	5,30	162,720	158,630	4,090	6,000	5,500	0,849
24.11.2024 23	24,00	60,43	53,62	6,81	160,660	156,320	4,340	6,000	5,500	1,071
Среднее	23,98	43,52	39,08	4,43	111,939	108,182	3,756	6,000	5,500	0,677
Итого	815,15				3805,910	3678,200	127,710			23,021

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.10.2024	59599,879	65966,318	370,296
24.11.2024	63405,789	69644,518	393,317

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru