

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период
с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96323

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	23,87	66,56	58,31	8,25	166,410	160,350	6,060	6,000	5,500	1,344	1,323
21.12.2024 23	24,00	63,81	56,31	7,50	168,570	162,460	6,110	6,000	5,500	1,240	1,218
22.12.2024 23	24,00	56,03	50,21	5,81	165,950	160,190	5,760	6,000	5,500	0,950	0,931
23.12.2024 23	24,00	54,85	49,18	5,66	165,840	160,130	5,710	6,000	5,500	0,925	0,907
24.12.2024 23	24,00	55,58	49,82	5,77	166,020	160,350	5,670	6,000	5,500	0,945	0,924
25.12.2024 23	24,00	54,32	48,89	5,44	165,810	160,220	5,590	6,000	5,500	0,889	0,871
26.12.2024 23	24,00	54,80	49,19	5,61	165,770	160,110	5,660	6,000	5,500	0,917	0,899
27.12.2024 23	24,00	55,69	49,80	5,89	166,170	160,320	5,850	6,000	5,500	0,963	0,944
28.12.2024 23	24,00	56,19	50,21	5,98	166,560	160,770	5,790	6,000	5,500	0,978	0,961
29.12.2024 23	24,00	59,77	52,89	6,88	168,210	162,210	6,000	6,000	5,500	1,131	1,116
30.12.2024 23	24,00	57,28	51,05	6,24	166,560	160,800	5,760	6,000	5,500	1,021	1,003
31.12.2024 23	24,00	58,90	52,31	6,59	167,150	161,420	5,730	6,000	5,500	1,082	1,063
01.01.2025 23	24,00	54,38	48,69	5,69	166,040	160,430	5,610	6,000	5,500	0,931	0,913
02.01.2025 23	24,00	56,65	50,49	6,16	167,110	161,440	5,670	6,000	5,500	1,015	0,995
03.01.2025 23	24,00	58,24	51,92	6,32	166,880	161,080	5,800	6,000	5,500	1,036	1,018
04.01.2025 23	24,00	54,64	48,92	5,73	166,190	160,550	5,640	6,000	5,500	0,937	0,920
05.01.2025 23	24,00	64,76	56,91	7,85	169,570	164,190	5,380	6,000	5,500	1,325	1,290
06.01.2025 23	24,00	63,89	56,41	7,48	168,670	163,620	5,050	6,000	5,500	1,237	1,224
07.01.2025 23	24,00	57,02	50,76	6,26	167,390	162,750	4,640	6,000	5,500	1,031	1,019
08.01.2025 23	24,00	61,34	54,35	6,99	168,010	163,420	4,590	6,000	5,500	1,153	1,143
09.01.2025 23	24,00	61,22	54,21	7,01	168,890	164,160	4,730	6,000	5,500	1,163	1,151
10.01.2025 23	24,00	61,12	54,17	6,95	168,270	163,550	4,720	6,000	5,500	1,148	1,137
11.01.2025 23	24,00	59,77	53,08	6,69	167,960	163,210	4,750	6,000	5,500	1,103	1,091
12.01.2025 23	24,00	59,36	52,82	6,54	167,380	162,600	4,780	6,000	5,500	1,073	1,064
13.01.2025 23	23,90	54,42	48,86	5,55	92,810	158,940	-66,130	6,000	5,500	0,508	0,883
14.01.2025 23	24,00	65,23	57,50	7,73	0,000	162,940	-162,940	6,000	5,500	0,000	1,259
15.01.2025 23	24,00	68,41	59,63	8,77	0,000	163,070	-163,070	6,000	5,500	0,000	1,431
16.01.2025 23	24,00	71,06	61,61	9,45	0,000	163,110	-163,110	6,000	5,500	0,000	1,541
17.01.2025 23	24,00	56,46	50,85	5,61	0,000	161,520	-161,520	6,000	5,500	0,000	0,906
18.01.2025 23	24,00	59,74	53,78	5,97	0,000	161,250	-161,250	6,000	5,500	0,000	0,962
19.01.2025 23	24,00	63,77	55,92	7,85	0,000	161,560	-161,560	6,000	5,500	0,000	1,268
Среднее	23,99	59,52	52,87	6,65	132,393	161,701	-29,307	6,000	5,500	0,840	1,077
Итого	743,76				4104,190	5012,720	-908,530			26,044	33,373

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.12.2024	66614,790	66614,790	420,711
19.01.2025	70653,908	70653,908	446,755

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru