

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96323

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	63,47	55,49	7,98	0,000	161,210	-161,210	6,000	5,500	0,000	1,286
21.01.2025 23	24,00	72,08	61,92	10,16	0,000	157,270	-157,270	6,000	5,500	0,000	1,597
22.01.2025 23	24,00	63,25	55,48	7,77	0,000	163,070	-163,070	6,000	5,500	0,000	1,267
23.01.2025 23	24,00	54,46	48,79	5,67	0,000	161,260	-161,260	6,000	5,500	0,000	0,914
24.01.2025 23	24,00	55,51	49,54	5,97	0,000	160,920	-160,920	6,000	5,500	0,000	0,961
25.01.2025 23	24,00	62,63	55,35	7,28	0,000	161,150	-161,150	6,000	5,500	0,000	1,174
26.01.2025 23	24,00	68,71	59,58	9,13	0,000	160,520	-160,520	6,000	5,500	0,000	1,466
27.01.2025 23	24,00	70,84	61,55	9,29	0,000	161,630	-161,630	6,000	5,500	0,000	1,502
28.01.2025 23	24,00	72,21	62,78	9,43	0,000	162,110	-162,110	6,000	5,500	0,000	1,529
29.01.2025 23	24,00	70,38	61,30	9,08	0,000	161,390	-161,390	6,000	5,500	0,000	1,466
30.01.2025 23	24,00	70,88	62,21	8,67	0,000	161,330	-161,330	6,000	5,500	0,000	1,400
31.01.2025 23	24,00	65,33	56,65	8,68	0,000	160,270	-160,270	6,000	5,500	0,000	1,391
01.02.2025 23	24,00	54,40	50,65	3,74	0,000	160,260	-160,260	6,000	5,500	0,000	0,600
02.02.2025 23	24,00	54,48	48,93	5,55	0,000	159,530	-159,530	6,000	5,500	0,000	0,886
03.02.2025 23	24,00	54,65	48,77	5,88	0,000	159,430	-159,430	6,000	5,500	0,000	0,937
04.02.2025 23	24,00	73,39	63,53	9,85	0,000	161,000	-161,000	6,000	5,500	0,000	1,586
05.02.2025 23	24,00	63,46	55,47	7,99	0,000	161,240	-161,240	6,000	5,500	0,000	1,288
06.02.2025 23	24,00	67,77	59,82	7,95	0,000	160,710	-160,710	6,000	5,500	0,000	1,278
07.02.2025 23	24,00	68,84	59,94	8,90	0,000	160,640	-160,640	6,000	5,500	0,000	1,429
08.02.2025 23	24,00	71,30	62,50	8,80	0,000	161,400	-161,400	6,000	5,500	0,000	1,421
09.02.2025 23	24,00	68,67	59,31	9,37	0,000	160,860	-160,860	6,000	5,500	0,000	1,507
10.02.2025 23	23,88	70,19	61,26	8,94	0,000	161,180	-161,180	6,000	5,500	0,000	1,441
11.02.2025 23	24,00	69,66	60,38	9,28	0,000	161,400	-161,400	6,000	5,500	0,000	1,497
12.02.2025 23	24,00	65,59	57,44	8,15	0,000	161,250	-161,250	6,000	5,500	0,000	1,315
13.02.2025 23	24,00	62,37	54,96	7,41	0,000	161,010	-161,010	6,000	5,500	0,000	1,194
14.02.2025 23	24,00	55,98	49,82	6,16	0,000	159,890	-159,890	6,000	5,500	0,000	0,985
15.02.2025 23	24,00	55,33	49,60	5,73	0,000	159,410	-159,410	6,000	5,500	0,000	0,913
16.02.2025 23	24,00	69,26	59,69	9,57	0,000	160,590	-160,590	6,000	5,500	0,000	1,536
17.02.2025 23	24,00	72,69	62,85	9,84	0,000	163,200	-163,200	6,000	5,500	0,000	1,606
Среднее	24,00	65,10	57,09	8,01	0,000	160,867	-160,867	6,000	5,500	0,000	1,289
Итого	695,88				0,000	4665,130	-4665,130			0,000	37,369

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	70653,908	70653,908	446,755
17.02.2025	70653,908	70653,908	446,755

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru