

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 8А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 95928

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	71,26	61,44	9,82	253,840	0,000	253,840	6,000	5,500	2,437
19.02.2025 23	24,00	71,51	61,56	9,94	254,170	0,000	254,170	6,000	5,500	2,471
20.02.2025 23	24,00	73,05	62,59	10,46	253,040	0,000	253,040	6,000	5,500	2,585
21.02.2025 23	24,00	74,96	64,01	10,95	252,100	0,000	252,100	6,000	5,500	2,693
22.02.2025 23	24,00	75,76	64,58	11,19	252,230	0,000	252,230	6,000	5,500	2,753
23.02.2025 23	24,00	74,49	63,67	10,82	251,240	0,000	251,240	6,000	5,500	2,654
24.02.2025 23	24,00	73,62	63,08	10,54	251,630	0,000	251,630	6,000	5,500	2,590
25.02.2025 23	24,00	70,86	60,91	9,95	250,730	0,000	250,730	6,000	5,500	2,441
26.02.2025 23	24,00	74,42	63,57	10,85	246,890	0,000	246,890	6,000	5,500	2,615
27.02.2025 23	24,00	71,15	61,02	10,13	242,090	0,000	242,090	6,000	5,500	2,399
28.02.2025 23	24,00	67,19	58,16	9,03	241,260	0,000	241,260	6,000	5,500	2,134
01.03.2025 23	24,00	66,34	57,50	8,84	241,250	0,000	241,250	6,000	5,500	2,091
02.03.2025 23	24,00	65,70	57,15	8,54	239,830	0,000	239,830	6,000	5,500	2,009
03.03.2025 23	24,00	65,38	56,83	8,55	238,250	0,000	238,250	6,000	5,500	1,998
04.03.2025 23	24,00	61,97	54,18	7,79	237,520	0,000	237,520	6,000	5,500	1,817
05.03.2025 23	24,00	55,81	49,32	6,49	235,410	0,000	235,410	6,000	5,500	1,505
06.03.2025 23	24,00	54,61	48,37	6,24	235,120	0,000	235,120	6,000	5,500	1,447
07.03.2025 23	24,00	57,13	50,42	6,71	235,820	0,000	235,820	6,000	5,500	1,558
08.03.2025 23	24,00	58,45	51,45	7,01	236,940	0,000	236,940	6,000	5,500	1,634
09.03.2025 23	24,00	57,73	51,07	6,66	236,760	0,000	236,760	6,000	5,500	1,552
10.03.2025 23	24,00	57,43	50,82	6,62	235,660	0,000	235,660	6,000	5,500	1,535
11.03.2025 23	24,00	55,25	48,97	6,28	233,030	0,000	233,030	6,000	5,500	1,442
12.03.2025 23	24,00	56,79	50,37	6,42	233,320	0,000	233,320	6,000	5,500	1,476
13.03.2025 23	24,00	54,20	48,46	5,74	233,760	0,000	233,760	6,000	5,500	1,323
14.03.2025 23	24,00	54,16	48,53	5,64	235,070	0,000	235,070	6,000	5,500	1,306
15.03.2025 23	24,00	47,10	42,88	4,21	237,530	0,000	237,530	6,000	5,500	0,991
16.03.2025 23	24,00	43,69	40,22	3,47	237,740	0,000	237,740	6,000	5,500	0,819
17.03.2025 23	24,00	54,17	48,51	5,66	234,900	0,000	234,900	6,000	5,500	1,311
18.03.2025 23	24,00	54,45	48,75	5,70	234,830	0,000	234,830	6,000	5,500	1,321
19.03.2025 23	24,00	59,39	52,27	7,11	235,510	0,000	235,510	6,000	5,500	1,648
20.03.2025 23	24,00	53,24	47,44	5,80	236,260	0,000	236,260	6,000	5,500	1,351
21.03.2025 23	24,00	55,76	49,36	6,40	235,080	0,000	235,080	6,000	5,500	1,483
Среднее	24,00	62,09	54,30	7,80	240,900	0,000	240,900	6,000	5,500	1,856
Итого	768,00				7708,810	0,000	7708,810			59,386

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
18.02.2025	127818,717	107977,968	889,145
21.03.2025	135527,527	107977,968	948,531

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru