

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 8А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 95928

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	55,69	49,35	6,35	235,160	0,000	235,160	0,588	0,539	1,471
23.03.2025 23	24,00	56,22	49,74	6,48	235,300	0,000	235,300	0,588	0,539	1,502
24.03.2025 23	24,00	56,44	49,91	6,53	238,370	0,000	238,370	0,588	0,539	1,533
25.03.2025 23	24,00	53,11	47,40	5,71	237,990	0,000	237,990	0,588	0,539	1,340
26.03.2025 23	24,00	52,69	47,01	5,67	195,410	78,130	117,280	0,588	0,539	1,094
27.03.2025 23	24,00	45,21	41,04	4,17	236,670	246,700	-10,030	0,588	0,539	0,978
28.03.2025 23	24,00	38,96	36,31	2,65	239,630	250,390	-10,760	0,588	0,539	0,631
29.03.2025 23	24,00	37,85	35,38	2,46	240,280	250,610	-10,330	0,588	0,539	0,588
30.03.2025 23	24,00	42,81	39,22	3,59	237,940	248,170	-10,230	0,588	0,539	0,848
31.03.2025 23	24,00	54,65	48,83	5,81	235,850	246,530	-10,680	0,588	0,539	1,352
01.04.2025 23	24,00	48,20	43,62	4,57	230,630	241,070	-10,440	0,588	0,539	1,043
02.04.2025 23	24,00	41,70	38,47	3,23	225,580	235,390	-9,810	0,588	0,539	0,723
03.04.2025 23	24,00	54,07	48,24	5,83	234,210	53,140	181,070	0,588	0,539	1,346
04.04.2025 23	24,00	54,34	48,43	5,91	234,300	24,990	209,310	0,588	0,539	1,366
05.04.2025 23	24,00	54,23	48,29	5,94	231,670	0,010	231,660	0,588	0,539	1,357
06.04.2025 23	24,00	54,29	48,31	5,98	232,610	0,000	232,610	0,588	0,539	1,371
07.04.2025 23	24,00	46,56	42,27	4,29	235,780	139,000	96,780	0,588	0,539	1,000
08.04.2025 23	24,00	54,73	48,60	6,13	231,170	242,550	-11,380	0,588	0,539	1,397
09.04.2025 23	24,00	56,86	50,17	6,69	233,910	245,470	-11,560	0,588	0,539	1,540
10.04.2025 23	24,00	57,95	51,07	6,87	234,280	245,280	-11,000	0,588	0,539	1,585
11.04.2025 23	24,00	57,00	50,21	6,79	232,350	242,460	-10,110	0,588	0,539	1,554
12.04.2025 23	24,00	60,34	52,87	7,46	238,050	248,200	-10,150	0,588	0,539	1,747
13.04.2025 23	24,00	58,35	51,42	6,92	237,770	248,880	-11,110	0,588	0,539	1,620
14.04.2025 23	24,00	55,45	49,22	6,23	237,130	3,290	233,840	0,588	0,539	1,456
15.04.2025 23	24,00	54,39	48,43	5,96	222,160	0,000	222,160	0,588	0,539	1,306
16.04.2025 23	24,00	25,98	39,34	-13,36	2,920	0,000	2,920	0,588	0,539	-0,039
17.04.2025 23	24,00	20,67	20,35	0,32	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
18.04.2025 23	24,00	19,69	19,49	0,20	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
Среднее	24,00	48,87	44,39	4,48	208,111	124,652	83,459	0,588	0,539	1,133
Итого	672,00				5827,120	3490,260	2336,860			31,711

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.03.2025	135527,527	107977,968	948,531
20.04.2025	141354,647	111468,228	980,242

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru