

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 8А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 95928

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	58,59	52,02	6,57	251,200	258,560	-7,360	6,000	5,500	1,623
26.11.2024 23	24,00	57,32	51,05	6,27	257,350	258,880	-1,530	6,000	5,500	1,589
27.11.2024 23	24,00	57,22	50,92	6,31	257,360	264,680	-7,320	6,000	5,500	1,598
28.11.2024 23	24,00	57,22	50,85	6,37	258,230	265,390	-7,160	6,000	5,500	1,621
29.11.2024 23	24,00	63,66	56,00	7,67	261,690	255,190	6,500	6,000	5,500	1,970
30.11.2024 23	24,00	61,13	53,97	7,16	260,650	267,670	-7,020	6,000	5,500	1,835
01.12.2024 23	24,00	59,25	52,46	6,79	259,340	266,400	-7,060	6,000	5,500	1,732
02.12.2024 23	24,00	60,89	53,69	7,21	260,800	268,000	-7,200	6,000	5,500	1,847
03.12.2024 23	24,00	63,17	55,57	7,60	262,320	269,530	-7,210	6,000	5,500	1,957
04.12.2024 23	24,00	63,70	56,07	7,63	262,340	269,720	-7,380	6,000	5,500	1,966
05.12.2024 23	24,00	55,89	49,90	5,98	257,080	264,590	-7,510	6,000	5,500	1,516
06.12.2024 23	24,00	55,10	49,21	5,90	257,730	265,190	-7,460	6,000	5,500	1,498
07.12.2024 23	24,00	59,12	52,45	6,67	260,400	267,840	-7,440	6,000	5,500	1,710
08.12.2024 23	24,00	57,69	51,37	6,33	259,020	266,260	-7,240	6,000	5,500	1,613
09.12.2024 23	23,60	55,01	49,19	5,82	252,940	259,460	-6,520	6,000	5,500	1,452
10.12.2024 23	24,00	56,61	50,52	6,09	256,410	263,460	-7,050	6,000	5,500	1,539
11.12.2024 23	24,00	54,71	49,05	5,66	256,240	263,400	-7,160	6,000	5,500	1,431
12.12.2024 23	24,00	55,01	49,36	5,65	255,940	263,160	-7,220	6,000	5,500	1,425
13.12.2024 23	24,00	65,48	57,48	8,00	260,970	267,650	-6,680	6,000	5,500	2,048
14.12.2024 23	24,00	74,05	64,26	9,79	261,880	268,840	-6,960	6,000	5,500	2,503
15.12.2024 23	24,00	59,41	52,67	6,74	256,240	264,010	-7,770	6,000	5,500	1,698
16.12.2024 23	24,00	56,41	50,07	6,34	258,540	266,350	-7,810	6,000	5,500	1,614
17.12.2024 23	24,00	54,67	48,66	6,00	257,090	264,840	-7,750	6,000	5,500	1,522
18.12.2024 23	24,00	56,11	49,81	6,29	257,120	264,920	-7,800	6,000	5,500	1,593
19.12.2024 23	24,00	64,71	56,62	8,09	260,350	267,960	-7,610	6,000	5,500	2,067
Среднее	23,98	59,29	52,53	6,76	258,369	264,878	-6,509	6,000	5,500	1,719
Итого	599,59				6459,230	6621,950	-162,720			42,965

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
25.11.2024	106195,998	95203,528	740,062
19.12.2024	112655,228	101825,478	783,028

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru