

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 8А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 95928

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	23,43	66,36	57,95	8,40	254,290	261,630	-7,340	6,000	5,500	2,094
21.12.2024 23	23,54	63,86	56,00	7,85	252,130	259,910	-7,780	6,000	5,500	1,943
22.12.2024 23	24,00	56,76	50,50	6,26	253,600	261,670	-8,070	6,000	5,500	1,564
23.12.2024 23	24,00	54,76	48,83	5,93	253,130	260,640	-7,510	6,000	5,500	1,480
24.12.2024 23	24,00	55,48	49,48	6,00	253,900	261,890	-7,990	6,000	5,500	1,502
25.12.2024 23	24,00	54,23	48,56	5,67	254,360	261,060	-6,700	6,000	5,500	1,422
26.12.2024 23	24,00	54,67	48,85	5,82	254,070	262,020	-7,950	6,000	5,500	1,458
27.12.2024 23	24,00	55,39	49,35	6,04	254,090	261,550	-7,460	6,000	5,500	1,512
28.12.2024 23	24,00	56,34	50,05	6,29	254,890	262,840	-7,950	6,000	5,500	1,580
29.12.2024 23	24,00	58,94	51,98	6,95	256,530	264,730	-8,200	6,000	5,500	1,754
30.12.2024 23	24,00	57,75	51,22	6,53	254,410	262,700	-8,290	6,000	5,500	1,635
31.12.2024 23	24,00	58,92	52,02	6,90	255,090	263,510	-8,420	6,000	5,500	1,732
01.01.2025 23	24,00	54,26	48,34	5,92	253,350	261,890	-8,540	6,000	5,500	1,480
02.01.2025 23	24,00	55,73	49,49	6,24	254,440	262,850	-8,410	6,000	5,500	1,565
03.01.2025 23	24,00	58,90	52,13	6,77	255,140	263,400	-8,260	6,000	5,500	1,699
04.01.2025 23	24,00	54,35	48,53	5,83	253,330	261,660	-8,330	6,000	5,500	1,456
05.01.2025 23	24,00	63,31	55,40	7,91	258,170	266,180	-8,010	6,000	5,500	2,004
06.01.2025 23	24,00	65,15	56,96	8,19	252,730	252,020	0,710	6,000	5,500	2,030
07.01.2025 23	24,00	56,31	50,06	6,25	254,150	262,070	-7,920	6,000	5,500	1,566
08.01.2025 23	24,00	61,66	54,37	7,29	256,040	264,110	-8,070	6,000	5,500	1,834
09.01.2025 23	24,00	60,73	53,62	7,11	256,650	264,640	-7,990	6,000	5,500	1,793
10.01.2025 23	24,00	61,05	53,94	7,12	256,200	264,220	-8,020	6,000	5,500	1,792
11.01.2025 23	24,00	59,60	52,81	6,79	255,780	107,630	148,150	6,000	5,500	1,707
12.01.2025 23	24,00	59,94	53,10	6,84	254,960	0,000	254,960	6,000	5,500	1,715
13.01.2025 23	8,96	57,92	51,05	6,87	90,800	0,000	90,800	6,000	5,500	0,614
14.01.2025 23	24,00	59,64	52,70	6,94	254,920	0,000	254,920	6,000	5,500	1,740
15.01.2025 23	24,00	60,47	53,33	7,14	255,910	0,000	255,910	6,000	5,500	1,797
16.01.2025 23	24,00	63,06	55,34	7,72	255,900	0,000	255,900	6,000	5,500	1,940
17.01.2025 23	24,00	61,12	53,76	7,36	253,800	0,000	253,800	6,000	5,500	1,835
18.01.2025 23	24,00	57,29	50,65	6,64	252,560	0,000	252,560	6,000	5,500	1,652
19.01.2025 23	24,00	58,62	51,76	6,87	253,210	0,000	253,210	6,000	5,500	1,710
Среднее	23,48	58,79	52,00	6,79	249,307	189,510	59,797	6,000	5,500	1,665
Итого	727,93				7728,530	5874,820	1853,710			51,603

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.12.2024	112655,228	101825,478	783,028
19.01.2025	120547,047	107700,298	835,559

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru