

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: кп. Джубга, пер. Зеленый, д. 5

Номер прибора: 1601814

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	63,16	48,88	14,28	218,103	215,754	2,349	5,119	4,517	3,107	3,074
19.02.2025 23	24,00	65,21	50,21	15,00	217,234	214,897	2,337	5,119	4,538	3,253	3,219
20.02.2025 23	24,00	64,59	49,92	14,67	220,218	217,786	2,432	5,150	4,538	3,229	3,195
21.02.2025 23	24,00	65,31	49,95	15,36	217,257	214,848	2,408	5,129	4,538	3,333	3,296
22.02.2025 23	24,00	66,28	50,78	15,50	219,660	217,204	2,456	5,150	4,548	3,403	3,367
23.02.2025 23	24,00	66,63	50,86	15,77	217,113	214,635	2,478	5,068	4,477	3,421	3,385
24.02.2025 23	24,00	67,90	51,93	15,97	217,491	214,923	2,568	5,007	4,415	3,471	3,432
25.02.2025 23	24,00	62,39	48,89	13,50	220,007	217,448	2,559	5,027	4,426	2,968	2,933
26.02.2025 23	24,00	63,33	48,60	14,73	214,818	212,192	2,626	5,068	4,487	3,162	3,123
27.02.2025 23	24,00	67,73	51,70	16,03	217,314	214,464	2,850	5,119	4,528	3,478	3,434
28.02.2025 23	24,00	67,90	52,20	15,70	219,607	216,748	2,859	5,139	4,538	3,446	3,401
01.03.2025 23	24,00	67,84	52,02	15,82	218,156	215,356	2,800	5,037	4,446	3,447	3,403
02.03.2025 23	24,00	66,53	51,54	14,99	216,058	213,569	2,489	5,088	4,497	3,232	3,197
03.03.2025 23	24,00	59,28	46,98	12,30	214,777	212,152	2,625	5,088	4,507	2,638	2,607
04.03.2025 23	24,00	59,43	46,95	12,48	212,739	210,106	2,632	5,068	4,507	2,650	2,620
05.03.2025 23	24,00	58,95	46,77	12,18	211,121	208,512	2,609	5,017	4,466	2,567	2,538
06.03.2025 23	24,00	58,78	46,70	12,08	210,458	207,862	2,596	4,946	4,385	2,538	2,509
07.03.2025 23	24,00	55,87	45,26	10,61	213,507	210,790	2,716	4,976	4,405	2,262	2,234
08.03.2025 23	24,00	53,57	43,47	10,10	208,781	206,057	2,724	4,956	4,415	2,104	2,079
09.03.2025 23	24,00	54,17	44,05	10,12	208,558	205,846	2,712	4,935	4,395	2,107	2,081
10.03.2025 23	24,00	51,47	42,44	9,03	210,071	207,326	2,745	4,935	4,385	1,897	1,874
11.03.2025 23	24,00	50,26	41,43	8,83	207,290	204,564	2,726	4,905	4,364	1,826	1,804
12.03.2025 23	24,00	50,45	41,48	8,97	205,119	202,366	2,753	4,946	4,426	1,836	1,813
13.03.2025 23	24,00	38,37	33,57	4,80	197,367	194,680	2,688	4,946	4,466	0,979	0,966
14.03.2025 23	24,00	41,15	35,19	5,96	199,838	197,102	2,736	4,986	4,487	1,198	1,185
15.03.2025 23	24,00	47,52	39,64	7,88	205,994	203,111	2,883	5,007	4,477	1,621	1,598
16.03.2025 23	24,00	40,45	34,70	5,75	199,078	196,280	2,798	4,966	4,466	1,124	1,109
17.03.2025 23	24,00	47,40	39,81	7,59	206,322	203,385	2,937	5,007	4,477	1,563	1,542
18.03.2025 23	24,00	47,13	39,35	7,78	201,174	198,258	2,917	4,966	4,466	1,562	1,542
19.03.2025 23	24,00	49,65	40,45	9,20	201,897	199,163	2,734	4,181	3,671	1,851	1,828
20.03.2025 23	24,00	50,49	40,88	9,61	201,130	198,294	2,836	4,517	4,018	1,929	1,906
21.03.2025 23	24,00	50,50	41,10	9,40	206,493	203,722	2,771	3,936	3,406	1,939	1,915
Среднее	24,00	56,87	45,24	11,62	211,086	208,419	2,667	4,953	4,396	2,473	2,444
Итого	768,00				6754,750	6669,403	85,347			79,141	78,210

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
18.02.2025	83925,869	83716,372	826,134
21.03.2025	90680,619	90385,776	905,274

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru