

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, пер. Зеленый, д. 5

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1601814

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	55,08	43,17	11,91	189,624	188,941	0,682	4,884	4,456	2,256
21.12.2024 23	24,00	55,34	43,79	11,55	200,782	200,040	0,742	4,976	4,477	2,306
22.12.2024 23	24,00	51,10	41,73	9,37	206,913	206,138	0,775	5,007	4,466	1,957
23.12.2024 23	24,00	48,44	39,28	9,16	189,594	188,911	0,683	4,884	4,456	1,733
24.12.2024 23	24,00	50,13	40,45	9,68	191,650	190,950	0,700	4,905	4,466	1,852
25.12.2024 23	24,00	50,28	40,42	9,86	187,401	186,711	0,691	4,874	4,456	1,842
26.12.2024 23	24,00	51,96	41,16	10,80	191,150	190,321	0,830	4,915	4,466	2,063
27.12.2024 23	24,00	48,61	38,79	9,82	188,850	186,801	2,049	4,946	4,517	1,842
28.12.2024 23	24,00	56,35	43,87	12,48	190,180	188,869	1,312	4,905	4,466	2,370
29.12.2024 23	24,00	52,11	40,31	11,80	186,968	185,145	1,823	4,915	4,497	2,216
30.12.2024 23	24,00	59,61	45,73	13,88	189,655	186,593	3,062	4,874	4,446	2,631
31.12.2024 23	24,00	53,39	41,26	12,13	167,594	164,100	3,494	4,436	4,048	2,058
01.01.2025 23	24,00	54,42	42,86	11,56	187,343	181,818	5,525	4,864	4,446	2,175
02.01.2025 23	24,00	49,53	39,69	9,84	187,252	180,263	6,989	4,854	4,436	1,841
03.01.2025 23	24,00	52,38	41,69	10,69	187,287	178,879	8,408	4,833	4,426	2,002
04.01.2025 23	24,00	55,22	43,41	11,81	185,434	175,144	10,290	4,793	4,395	2,183
05.01.2025 23	24,00	58,41	45,04	13,37	184,603	172,241	12,362	4,762	4,375	2,466
06.01.2025 23	24,00	58,77	45,21	13,56	183,717	168,728	14,988	4,721	4,344	2,481
07.01.2025 23	24,00	41,05	34,71	6,34	113,716	103,518	10,198	4,640	4,630	1,325
08.01.2025 23	24,00	45,00	38,21	6,79	143,631	136,590	7,041	4,497	4,222	1,403
09.01.2025 23	24,00	50,24	40,30	9,94	179,221	178,472	0,749	4,701	4,313	1,777
10.01.2025 23	24,00	50,30	40,07	10,23	180,193	179,170	1,023	4,660	4,273	1,838
11.01.2025 23	24,00	50,26	40,12	10,14	183,179	181,959	1,220	4,670	4,273	1,856
12.01.2025 23	24,00	50,38	40,94	9,44	210,773	209,669	1,105	4,884	4,313	1,956
13.01.2025 23	24,00	52,97	43,54	9,43	237,557	236,335	1,222	4,956	4,222	2,237
14.01.2025 23	24,00	56,61	45,73	10,88	236,614	235,286	1,327	4,650	3,926	2,570
15.01.2025 23	24,00	57,46	46,29	11,17	237,292	236,010	1,282	5,272	4,538	2,647
16.01.2025 23	24,00	59,40	47,39	12,01	236,065	234,736	1,329	5,292	4,579	2,833
17.01.2025 23	24,00	58,44	46,90	11,54	233,407	232,118	1,289	5,231	4,538	2,693
18.01.2025 23	24,00	56,66	45,98	10,68	234,725	233,428	1,297	5,262	4,558	2,505
19.01.2025 23	24,00	56,34	45,72	10,62	230,999	229,683	1,316	5,231	4,558	2,448
Среднее	24,00	53,10	42,38	10,73	195,270	191,857	3,413	4,880	4,406	2,141
Итого	744,00				6053,371	5947,568	105,803			66,363

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	71368,049	71319,733	690,591
19.01.2025	77421,420	77267,302	756,954

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru